

PROTOKOL č. 25-20/P

o určení vonkajších vplyvov vypracovaný odbornou komisiou

V Humennom dňa 21.07.2021

Zloženie komisie : predseda : Ing. Stanislav Gergel'
členovia : Ing. Mário Regec

Názov objektu (stavby) : SO 05-TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ
SO 06 -ADMINISTRATÍVNY PRÍSTAVOK
Stavebník : Spojená škola Detva - Štúrova 848, 962 12 Detva p.č.: 5079

Podklady použité pre vypracovanie protokolu: Technologický popis činností, konzultácie
so spracovateľom stavebnej časti projektu a
budúcim užívateľom stavby.

Podklady pre vypracovanie protokolu :

- STN 33 2000-5-51
- Projekt stavebnej časti

Prílohy :

Popis technologického procesu a zariadení :

1. Okolie objektu : Jedná sa o vonkajšie prostredie s pôsobením všetkých poveternostných vplyvov mierneho pásma bez obmedzenia.
Prostredie je charakterizované týmito fyzikálnymi veličinami :
 - najnižšia teplota vzduchu -40°C
 - najvyššia teplota vzduchu $+40^{\circ}\text{C}$
 - najvyššia relatívna vlhkosť 95%
 - najvyššia absolútna vlhkosť 60g/m^3
 - najvyššia intenzita slnečného žiarenia $1\,120\text{W/m}^2$
 - najvyššia intenzita tepelného žiarenia 600W/m^2
 - najvyššia rýchlosť vzduchu 20m/s
2. Vnútorne priestory objektu : miestnostiach sa nenachádza zariadenie, ktoré by malo vplyv na životnosť a spoľahlivosť elektrického zariadenia.
3. Vnútorne priestory sú vykurované a klimatizované.
4. Vnútorne priestory so sprchami a umývadlami - Jedná sa o priestor so sprchou, záchodom, a umývadlom.

Vanička so sprchou je konštruovaná :Podľa STN 33 2000-7-701 šl. 701.30.2 až 701.30.1
je priestor rozdelený nasledovne :

Zóna 0: -vnútorný priestor vaničky po vonkajší okraj vane

Zóna 1: - priestor vytvorený obrysom vaničky do výšky 2,25m nad hotovou podlahou

Zóna 2: - priestor vytvorený zvislou plochou vo vzdialenosti 0,6m od obrysu vaničky do
výšky 2,25m nad hotovou podlahou

V priestore umiestnenia umývadiel je v zmysle STN 33 2000-7-701 čl. 701.30.5 v obryse
umývadla umývací priestor nad a pod umývadlom a pod umývadlom.

Rozhodnutie :

V jednotlivých dotknutých priestoroch je určené prostredie nasledovne :

Zdôvodnenie :

Komisia po zvážení funkčnosti jednotlivých miestností a priestorov, v súlade s STN 33 2000-
5-51 rozhodla tak, ako je uvedené v odstavci Rozhodnutie.

Dňa 21.07.2021

Predseda komisie :