



LEGENDA TELIES

MIESTNOSŤ 3.01
20°C
21K/6040
TS90/15/-, TH
RL5/15/0,42

MIESTNOSŤ - PORADOVÉ ČÍSLO TELES
TEPLOTA VZDUCHU
TYP TELES, ROZMERY (VÝŠKA 600 MM/ŠÍRKA 1000 MM)
TYP VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE, TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICA
TYP REGULAČNÉHO VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE

MIESTNOSŤ H1-G

18°C
SWH02
VLSP20

MIESTNOSŤ - PORADOVÉ ČÍSLO TELES
TEPLOTA VZDUCHU
TYP TELES, ROZMERY (VÝŠKA 600 MM/ŠÍRKA 1000 MM)
TYP VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE, TH-TERMOSTATICKÁ HLAVICA
TYP REGULAČNÉHO VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE

POZNÁMKA

ROZVODY PLASTOVÉHO POTRUBIA, SÚ VEDENÉ PRI STROPE A PRI STENE.
PRI PRECHODOCH POTRUBIA ČEZ KONŠTRUKCIE, POTRUBIE CHRÁNĚ CHRÁNIČKOU.
ODVZDUŠNENIE SYSTÉMU JE MOŽNÉ KOTOLNI A NA VYKUROVACÍCH TELESÁCH.

LEGENDA ZNAČENIA

TEPELNÁ STRATA OBJEKTU JE VÝPOČÍTANÁ PRI VONKAŠEJ VÝPOČTOVEJ TEPLOTE -13°C

UK 02
20x2,0
2.NP

STÚPACIE POTRUBIE VYKUROVANIA, MATERIAL UHLÍKOVÁ OCEĽ, IZOLOVANÉ
OZNAČENIE/ DIMENZIA/ PODLAŽIE

PRÍVODNÉ POTRUBIE Z KOTOLNE, MATERIAL UHLÍKOVÁ OCEĽ, IZOLOVANÉ
VRATNÉ POTRUBIE Z KOTOLNE, MATERIAL UHLÍKOVÁ OCEĽ, IZOLOVANÉ
DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO S BOČNÝM PRIPOJENÍM
AXIÁLNY KOMPENZÁTOR TEPLENEJ DIŠTANCIE

TEPLOVZDUŠNÝ NÁSTENNÝ OHRIEVAČ, SYSTEMAIR

TH

TS90/15/-
RL5/15/0,42
VLSP20

TERMOSTATICKÁ HLAVICA
TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS90, PRIAMY/DIMENZIA/ NASTAVENIE
REGULAČNÝ VENTIL HERZ RL-5, PRIAMY/DIMENZIA/NASTAVENIE
REGULAČNÁ ZOSTAVA PRE PRIPOJENIE TEPLVZDUŠNÉHO NÁSTENNÉHO OHRIEVAČA/DIMENZIA

Autor návrhu	Ing. arch. Mário Regec	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 094 9803607 email: fedorcak@enau.sk
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	
Vypracoval	Ing. Martin Tutko, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.	
Stavebník	Spojená škola Detva, Štúrová 848, 962 12 Detva	Číslo zákazky 2020-301
Miesto stavby	Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva	Formát 6x A4
Názov stavby	SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNI	Dátum 21/07/2021
Objekt	SO 01 - STROJÁRENSKÁ HALA	Stupeň DSPaRP
Obsah	PÔDORYS 1.NP	Mierka 1:75
Časť	TZB/ D.3 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	Číslo výkresu 01