



Legenda

- svietidlo stropné (Karo II LED 18W 4000K 120° 1530lm)
- svietidlo LED stropné - Melano 24W, 1900lm, 3000K, IP44, 3h núdzový režim, vr. batérie
- polozapustený.vyp.č.1 - 230V/10A,IP20
- hlavná resp. pomocná ochranná a ekvipotencialna prípojnica ochranného a ekvipotencialneho pospájanie
- vodič H07-V 16 zž
- zás.polozapustená jednoduchá 230V/16A, IP20
- RP2 podružný rozvádzač

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m[2/]]
2.01	CHODBA	10,47
2.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	2,44
2.03	KÚPEĽŇA	9,28
2.04	KÚPEĽŇA	11,06
2.05	PREDSIEŇ	1,32
2.06	BEZPODNETOVÁ IZOLAČNÁ MIESTNOSŤ	7,25

Rozvodná sieť: 3 PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-S
Ochranné opatrenia pred úrazom el.prúdom:

Pri normálnej prevádzke: izolovaním živých častí,
zábranami krytmi,
umiestnením mimo dosah

Pri poruche: samočinným odpojením napájanie
pre sieť TN so sústavou ochranného
pospájania

Autor projektu Ing. Rudolf Vámoš	Zodp. projektant Ing. Pavel Ruman	Vypracoval Ing. Rudolf Vámoš	Ing.Vámos Rudolf - REVAN Sklená 440/66,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2	
Stavebník : Domov dôchodcov a sociálnych služieb			Formát	A4
Miesto stavby : Škultétyho 329, Veľký Krtíš			Dátum	jul 2021
Stavba : Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A,B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš			Stupeň	PpOSÚ
			Číslo zákazky	4/7/21
Druh projektu: Elektroinštalácia			mierka	č.v.
Výkres : Hygienicke zariadenie na oddelení B			1:100	2