



Legenda

- ✕ svietidlo stropné (Karo II LED 18W 4000K 120° 1530lm)
- ✕ svietidlo LED stropné - Melano 24W, 1900lm, 3000K, IP44, 3h núdzový režim, vr. batérie
- ♂ - polozapustený.vyp.č.1 - 230V/10A,IP20
- EPS -hlavná resp. pomocná ochranná a ekvipotencialna prípojnice ochranného a ekvipotencialneho pospájania
- RP2 zás.polozapustená jednoduchá 230V/16A, IP20
- podružný rozvádzač

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m[2/]]
3.01	CHODBA	10,47
3.02	HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE ZAMESTNANCOV	2,44
3.03	KÚPEĽŇA	9,28
3.04	KÚPEĽŇA	11,06
3.05	PREDSEIŇ	1,32
2.06	KÚPEĽŇA	7,25

3.02
1,85 m²

Rozvodná sieť: 3 PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-S
Ochranné opatrenia pred úrazom el.prúdom:
Pri normálnej prevádzke: izolvaním živých častí,
zábranami krytmi,
umiestnením mimo dosah
Pri poruche: samočinným odpojením napájanie
pre sieť TN so sústavou ochranného
pospájania

Autor projektu Ing. Rudolf Vámoš	Zodp. projektant Ing. Pavel Ruman	Vypracoval Ing. Rudolf Vámoš	Ing.Vámos Rudolf - REVAN Sklaná 440/66,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2	
Stavebník : Domov dôchodcova socialnych služieb			Formát	A4
Miesto stavby : Škultétyho 329, Veľký Krtíš			Dátum	jul 2021
Stavba :			Stupeň	PpOSÚ
Debarierizácia hygienických zariadení oddelení A,B a C hlavnej budovy DD a DSS Veľký Krtíš			Číslo zákazky	4/7/21
Druh projektu: Elektroinštalácia			mierka	č. v.
Výkres : Hygienicke zariadenie na oddelení C			1:100	3