

SITUÁCIA M 1:500 - ROZVOD VO

POZNAMKY

NAPŤOVÁ SÚSTAVA
 INSTALOVANÝ PRÍKON
 SÚČASNÝ PRÍKON
 Ochrana pred drzom elektrickým prúdom pri poruche

I-RETN 230V 50Hz TN-C
 0,83 kW
 0,83 kW
 SAMOCHENNÉ ODPOJENÍM NÁPAINIA


PRED ZAPOČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZABEZPEČIť VYTYČENIE
 VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ V DANEJ LOKALITE
 ZEMNÉ PRÁČE PREVIESŤ RÚČNE
 PRIESTOROVÚ ÚPRAVU TECHNICKÝCH VEDENÍ PREVIESŤ V ZMYSLE
 STN 73 6005, STN 38 6410 - STN 38 6414
 PRI SŤEBEHU NN KÁBLA S VEDENÍAMI DODRŽAŤ VZDIALENOSTI:

KÁBEL NN	5 cm
KÁBEL VN DO 10kV	15 cm
KÁBEL VN DO 38kV	20 cm
KÁBEL OZNAMOVACÍ	30 cm
PLYNOVOD DO 9,8 MPa	40 cm
VODOVOD	40 cm
STOKY	50 cm

PRI KRÍŽOVANÍ NN KÁBLA S VEDENÍAMI DODRŽAŤ VZDIALENOSTI:

KÁBEL NN	5 cm
KÁBEL VN DO 10kV	15 cm
KÁBEL VN DO 38kV	20 cm
KÁBEL OZNAMOVACÍ	30 cm
PLYNOVOD DO 9,8 MPa	40 cm
VODOVOD	40 cm
STOKY	50 cm

REZ KÁBELOVOU RYHOU A-A



KOZVOD VO - AYKY-J 4 x 25 - 630 m
PLASTOVÁ CHRANÍČKA FKXVS 63 - PO CELEJ DĹŽKE - 630 m
ReZu 30 x 4 mm 630 m

SOFTWARE - OmbrCAD 2013/081	PROJEKTANT - GABRIEL SIPOŠ LEVICE	ARTTEL PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
INVESTOR - MESTO LEVICE	MIESTO LEVICE	NÁJ. SOUISOVY 14 LEVICE
LOKALITA - STAVBA TRANSFORMÁCIA LOKALITY VINOHRADY NA REKREAČNÚ ZONU SOIL - VREKJNE OSVETLENIE	LEVICE - VINOHRADY P.Č. 6896/1	TEL. 037 7 610 044
	DATEM - 03-2016	ARTTEL@MILIT.COM.SK
	HEHTKO - 1:500	ČÍSLO VÝKEL - E02
OSNAH VÝKEL - KOZVOD VO		

