



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Útvar verejného obstarávania
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

všetkým

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
ÚVO/1458
10113/2018/Baz

Vybavuje/linka
Mgr. Bazala/0918800448

Trnava
02.03.2018

Vec

Zadávanie podlimitnej zákazky č. 2231-WYP
„Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká”
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Žiadosťou zo dňa 01.03.2018 Ste požiadali verejného obstarávateľa, mesto Trnava, o nasledujúce vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka:

V rámci poskytnutých súťažných podkladov predmetu zákazky „Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica Hlboká” v časti „A_Sprievodná Sprava” a v „B_Vykresová Cast” vo vzorovom priečnom reze je uvedená skladba chodníka:

Chodník

- GRANISOL (C25/30) – vystužený, krytie 40 mm 160 mm
- KARI – sieť (oko 100/100 mm, Ø 6 mm)
- PE fólia PE
- Štrkodrvina fr.0/32 ŠD 150 mm STN 73 6126 celková hrúbka vozovky 310 mm

Uvedená skladba je vyšpecifikovaná vo výkaze výmer v položke číslo 24 „ Kryt z vymývaného betónu hr. 16 cm (vrátane debnenia) o výmere 1 421,900 m².

V časti „101-00_Cyklochodník” technická správa a výkres číslo 101-00_04_vpr je uvedená skladba chodníka:

Chodník

- TERAWAY 25 mm
- Drvené kamenivo DK 100 mm
- Štrkodrvina fr.0/32 ŠD 150 mm STN 73 6126

celková hrúbka vozovky 275 mm.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne zadefinovať a zosúladiť uvedenú nezrovnalosť? Zároveň, ak bude platiť skladba chodníka so zložením GRANISOL, má byť v položke číslo 24 zarátaná KARI – sieť (oko 100/100 mm, Ø 6 mm) a PE fólia PE?

Odpoveď

Verejný obstarávateľ na tejto stavbe požaduje naceniť skladbu chodníka so zložením GRANISOL, tak ako je uvedené vo výkrese č. 1 – vzorové priečne rezy. Je to v časti projektovej dokumentácie „ZMENA PD“ (príloha č. 3 – zmena časti PD – výkresová časť).

S pozdravom

Mgr. Radoslav Bazala, v.r.
osoba poverená verejným obstarávaním

Telefón
0918/800 448

Fax
033/32 36 400

IČO
00313114

E-mail
radoslav.bazala@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk