VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 2

názov zákazky: „Rekonštrukcia mosta cez vodný tok Cirocha, ul. Puškinova/Kollárova v Snine“

Žiadosti o doplnenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V doručenej diagnostike nie je riešená spodná stavba, pritom v Opise predmetu zákazky je navrhovaný stav požadovaný - úprava spodných častí podpier. Žiadame verejného obstarávateľa o zadefinovanie rozsahu uvažovanej úpravy, ak z diagnostiky nám nie je známy celkový stav spodnej stavby ? Opisuje sa iba zvetraná časť a porušenie do hĺbky 20 cm, čo je možné hodnotiť ako významnú degradáciu spodnej stavby, a zároveň nie je známy stav výstuže týchto prvkov.

Odpoveď na otázku č. 1:

Počas diagnostiky vzhľadom na zistené poruchy vizuálnou prehliadkou sa už predpokladalo pri rekonštrukcii reprofilácia a opláštenie povrchu piliérov s prihliadnutím na hydraulický prepočet a aj s úpravou úložných prahov podľa spôsobu rekonštrukcie nosnej konštrukcie.

Otázka č. 2:
V diagnostike spracovateľ odporúčal spracovať hydraulický prepočet, ktorý je uvedený aj v súťažných podkladoch, že ním VO disponuje. Môžeme Vás poprosiť o zverejnenie predmetného dokumentu?

Odpoveď na otázku č. 2:

V prílohe sa nachádza hydraulický prepočet.

Otázka č. 3:

V diagnostike je odporúčaný návrh rekonštrukcie vymeniť časť nosnej konštrukcie na základe diagnostiky. Má uchádzač oceniť len projekt pre výmenu časti nosnej konštrukcie na základe poskytnutej diagnostiky? Ako bude VO postupovať v prípade ak , že sa preukáže, že je potrebné a vhodnejšie vymeniť celú nosnú konštrukciu mosta ?

Odpoveď na otázku č. 3:

VO predpokladá aj s variantou výmeny nosnej konštrukcie z dôvodu vybudovania chodníka pre chodcov (lávky), ktoré sú momentálne pri moste na samostatnej oceľovej nosnej konštrukcii a sú nevyhovujúce.

Čokynová Ivana, Ing.