


SO 08.1 PČS11 + SO 08.2 AŠ11 - technologická časť

km PČS11 na stoke "AE"= km 0,286.36

Výškový systém Bpv

M 1:50


REZ A-A'



120.02  
Hl. a v. meraná  
pred spracovaním PD pre SP

PÔDORYS

km "AE" = 0,286.36  
km "V11" "AE" = 0,284.86  
km "V11" "AE" = 0,282.51



Č. P.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVO
1	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO	1+1 ks
2	KOLENO S PÁTKOU - DN 40	2 ks
3	SPUŠŤACIE ZARIADENIE - STACIONÁRNE 2-TYČOVÉ VEDENIA	2 ks
4	VÝTLAK Z ČERPADIEL DN 40 - NEREZ - REDUKCIA NA DN 50 zvislá rúra v PČS - dĺ. 2,30m	2 ks
5	NEREZOVÉ KOLENO - DN50 - 90° spojenie so zváraním	3 ks
6	NEREZOVÁ REDUKCIA DN 40/ 50 - spoje zváraním	1 ks
7	SAMOSATNÉ VÝTLAKY Z ČERPADIEL - NEREZ - DN50 - vodorovná časť potrubia - spoje rúr zváraním + pri spojení s armatúrami privarenie tlakových prírub DN 50	4,50 m 5 ks
8	SPÁTNÁ KLAPKA - DN 50 - RETA PN 16	2 ks
9	ŠUPÁTKO VODÁRENSKÉ EKO-PLUS , PN 16, DN 50 s ručným kolom	2 ks
10	NEREZ - ODBOČKA T- DN 50/50 - spojenie so zváraním	1 ks
11	NEREZ - SPOLOČNÝ VÝTLAK DN 50 -D63 - dĺ. 1,95 m	1 ks

NASTAVENIE PLAVÁKOVÝCH SPÍNAČOV:

č. PČS	H1 - blokovaná hl. m. n.m.	H2 - vypínacia hl. m. n.m.	H3 - zapínacia hl. m. n.m.	H4 - alarm m. n.m.
PČS 11	119,874	120,024	121,15	121,30

č. PČS	TYP ČERPADLA
PČS11 Qnávrh = 2,37 l/s	PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SEG.40.09.2.50B - Qč = max. 4,4 l/s - H = max. 14,4 m - P1 = 1,3 kW;

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE  
TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.  
NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhlo:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01	Formát:	3x A4
Zodp. projektant:	Ing. Karol Považan	Dátum:	04/2020
Vypracoval:	Ing. Karol Považan	Účel:	DSP
Miesto:	Obec Hrubý Šúr	Č. zákazky:	D025-2018
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01	Č. oprávnenia:	3767/A2
Časť:	E.III-2 Kanalizačné PČS - PS 02	Mierka:	Číslo výkresu: 1:50 E.III-2-12
Stavba:	Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr		
Obsah:	KANALIZAČNÁ PČS 11 + AŠ11 - technologická časť		



**AXA Projekt s.r.o.**  
adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta  
tel.: +421 (0)915 722 743  
e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk  
web: http://axaprojekt.sk/