

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 09.11.2022

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 –Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV

Verejný obstarávateľ Obec Hrubý Šúr, so sídlom Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987 (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 19.10.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 202-573627 a dňa 20.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 227/2022 pod označením 44372 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer v objekte SO-01 Prevádzková budova s bioreaktorom nám v časti ZAKLADY chýbajú položky :</p> <ul style="list-style-type: none"> - štrkový podsyp hr.200mm pod podkladný betón, - podkladný betón hr. 150 mm , -základová žb doska 400 mm - C 25/30-XC2(SK)-S3 – vodostavebný, položky betón, debnenie a výstuž. <p>Poprosíme o doplnenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p><i>Štrkopieskový podsyp</i></p> <p>Vo výkaze výmer sa v objekte SO - 01 Prevádzková budova položka č. 12 upravuje nasledovne:</p> <p>12 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného 29,4 m³</p> <p>V rámci jednotkovej ceny tejto položky uchádzač zahrnie aj rozprestretie, urovanie</p>

	<p>povrchu a zhutnenie podkladovej vrstvy štrkopiesku. Verejný obstarávateľ samostatnou zmenou súťažných podkladov upraví výkaz výmer.</p> <p><i>Podkladný betón hr. 150 mm</i> Táto položka je vo výkaze výmer zahrnutá ako kompletná konštrukcia v časti: 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE položka: 21 Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 mm 51,395 m³</p> <p><i>Základová žb doska 400 mm - C 25/30-XC2(SK)-S3 – vodostavebný, položky betón, debnenie a výstuž</i></p> <p><i>položka betón:</i> Táto položka je vo výkaze výmer zahrnutá ako kompletná konštrukcia v časti: 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE položka: 22 Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. nad 300 mm 158,994 m³</p> <p>V rámci tejto položky sú zahrnuté: dno nádrže hrúbky 400 mm, steny nádrže vrátane priečok a železobetónová doska.</p> <p><i>položka debnenie</i> Táto položka je vo výkaze výmer zahrnutá ako kompletná konštrukcia v časti: 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE položky: 23 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., zhotovenie 596,81 m² 24 Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z bet. vodost., odstránenie 596,81 m²</p> <p>V rámci tejto položky sú zahrnuté: podkladný betón, dno nádrže hrúbky, steny nádrže vrátane priečok a železobetónová doska</p> <p><i>položka výstuž:</i> Táto položka je vo výkaze výmer zahrnutá ako kompletná konštrukcia v časti: 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE položky: 25 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505 17,489 t 26 Výstuž kompletných konštrukcií zo zvaraných sietí 4,770 t</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer v objekte SO-01 Prevádzková budova s bioreaktorom nám v časti VODOROVNE KONŠTRUKCIE chýbajú položky, týkajúce sa realizácie železobetónovej monolitickej dosky D1 hr. 200 mm, z betónu C 25/30, položky betón, debnenie a výstuž. Poprosíme o doplnenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Pozri odpoveď na otázku č.1.</p>
	<p>Otázka:</p>

3	<p>Z projektovej dokumentácie nám nie je jasný rozsah zvukoizolačného obkladu Krupizol. V tech správe na str.5 sa uvádza pripevnenie aj na stenu a j na strop. Vo výkaze je výmera iba pre realizáciu na strope. Poprosíme o upresnenie.</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer sa v objekte SO - 01 Prevádzková budova položka sa položky č. 67,68 a 69 upravujú nasledovne:</p> <p style="padding-left: 40px;">714 - Akustické a protiotrasové op.</p> <p>67 Montáž akustic. obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami 50,120 m²</p> <p>68 Doska KRUPIZOL KZ-50, 50,120 m²</p> <p>69 Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 6 m 0,501 t</p> <p>Verejný obstarávateľ samostatným dokumentom vykoná zmenu súťažných podkladov.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>Z predmetnej dokumentácie nám nie jasné, čo má byť ocenené v položke č.33, nachádzajúcej sa vo VV v objekte SO-01, viď nižšie. Poprosíme o bližšiu špecifikáciu. 33 MAT Konštrukcia z nerez 45,000 kg</p> <p>Odpoveď:</p> <p>V rámci položky 33 MAT Konštrukcia z nerez 45,000 kg, objektu SO-01 sú zahrnuté oceľové rámy v stropnej doske nad kalojemom pre osadenie roštov, prestup - odtok vyčistenej vody.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>V dokumentácii v objekte SO- 01 chýba výpis okien. Z výkazu výmer nie sú jasné rozmery okien, typ farebnosť, parapety, prípadne ďalšie požiadavky. Poprosíme o doplnenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Projektová dokumentácia, ktorá ja súčasťou podkladov výberového konania je dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia. Realizačnú dokumentáciu, ktorá je potrebná pre realizáciu stavby vypracuje (resp. zabezpečí jej vypracovanie) zhotoviteľ stavby. Súčasťou tejto dokumentácie budú aj výpis okien výpis výplne otvorov - okien a dverí, výpis zámočnických výrobkov, výpis klampiarskych výrobkov.</p> <p>Pri oceňovaní výkazu výmer uchádzač využíva aj projektovú dokumentáciu. Zo výkresov stavby objektu SO -01 č. A-2 Pôdorys, A-4 Rez B-B, Rez C-C ako aj z technickej správy je zrejmé o aké okná a z akého materiálu sú navrhnuté.</p> <p>V technickej správe sa uvádza:</p> <p>764 - Konštrukcie klampiarske sú vyhotovené plechu hr. 0,6 mm, systému K & J odtieň č. 2430.</p> <p>765 - Oceľové konštrukcie v interieri sa vyhotovia v pozinkovanom prevedení</p> <p>Výplne otvorov Okná a dvere sú drevené - typové, okná zdvojené.</p>

	Okenné rámy a dvere vonkajšie, namoriť Slovluxom, odtieň orech. Okná opatriť mrežou.
6	<p>Otázka:</p> <p>V dokumentácii v objekte SO- 01 chýba výpis dverí. Poprosíme o doplnenie. Z výkazu výmer nie sú jasné materiál a typ dverí, rozmery, povrchová úprava, prah, požiadavky na požiarnu odolnosť,. Poprosíme o doplnenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Pri oceňovaní výkazu výmer uchádzač využíva aj projektovú dokumentáciu. Zo výkresov stavby objektu SO -01 č. A-2 Pôdorys, A-4 Rez B-B, Rez C-C ako aj z technickej správy je zrejmé o aké dvere a z akého materiálu sú navrhnuté.</p> <p>V technickej správe pre objekt SO-01 sa uvádza:</p> <p>Výplne otvorov Okná a dvere sú drevené - typové, okná zdvojené. Okenné rámy a dvere vonkajšie, namoriť Slovluxom, odtieň orech. Okná opatriť mrežou.</p>



TATRA TENDER
Tetra Tender s.r.
Křmčmryho 16

JUDr. Gabriela Heribanová

Tatra Tender s.r.o.