

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 30.12.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 16 – Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV**

Verejný obstarávateľ **Obec Hrubý Šúr, so sídlom Hrubý Šúr 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987** (ďalej aj ako „Verejný obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 19.10.2022 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2022/S 202-573627 a dňa 20.10.2022 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 227/2022 pod označením 44372 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Hrubý Šúr – kanalizácia a ČOV“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Vo výkaze výmer SO-06.1 Gravitačná stoka AA sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou.  Zásyp sypaninou so zhutnením frakcia 0-63mm je 322,046 m3.  Dodávka štrkodrvy 0-63 mm je až 1715,769 t.  Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer ?</p> <p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ opravil nesúlad vo výkaze výmer a tento poskytne formou zmeny súťažných podkladov.</p>
2	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Vo výkaze výmer SO-06.1 Gravitačná stoka AA2 sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou.  Zásyp sypaninou so zhutnením frakcia 0-63mm je 72,07 m3.  Dodávka štrkodrvy 0-63 mm je iba 59,21 t.  Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer ?</p> <p><b>Odpoveď:</b></p>

	Verejný obstarávateľ opravil nesúlad vo výkaze výmer a tento poskytne formou zmeny súťažných podkladov.
3	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer SO-06.1 Gravitačná stoka AC7 sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou. Zásyp sypaninou so zhutnením frakcia 0-63mm je 123,043 m3. Dodávka štrkodrvy 0-63 mm je iba 4,196 t. Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer ?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ opravil nesúlad vo výkaze výmer a tento poskytne formou zmeny súťažných podkladov.</p>
4	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer SO-06.1 Gravitačná stoka AB sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou. Zásyp sypaninou so zhutnením je definovaná frakcia 0-63mm (643,867 m3) Dodávka štrkodrvy vo výkaze je však frakcia 0-32mm. Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer ?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ opravil nesúlad vo výkaze výmer a tento poskytne formou zmeny súťažných podkladov.</p>
5	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkaze výmer SO-06.1 Gravitačná stoka AG sme zistili nesúlad medzi montážnou a materiálovou položkou. Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg je vo výkaze 2 ks. Avšak dodávka týchto poklopov vo výkaze výmer chýba. Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer ?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Verejný obstarávateľ opravil nesúlad vo výkaze výmer a tento poskytne formou zmeny súťažných podkladov.</p>
6	<p>Otázka:</p> <p>V projektovej dokumentácii nie je bližšie špecifikovaná dodávka svietidiel. Poprosíme o doplnenie.</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Typ zariadenia určuje uchádzač pri dodržaní požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.</p>



TATRATENDER  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

JUDr. Gabriela Heribanová  
Tatra Tender s.r.o.