

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.
VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

Autor: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje autora: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby: Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu: SO 03 Adaptácia objektu
Profesia: Architektúra a stavebná časť
Projektant: Ing. arch. Ivan Potančok
Dátum: 09/2015

Názov výkresu: Špecifikácia montovaných priečok
Stupeň PD: Projekt



A-23

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU
SDK 1	SDK PRIEČKA HR. 125 mm, V 3 000 mm
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI KLASICKÝMI 1 x 12,5
	• PODKONŠTRUKCIA ZO ZVISLÝCH NOSNÝCH PROFILOV CW 100, MAX. VZDIALENOSŤ PROFILOV 625 mm
	• MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 15 kg/m ³
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI KLASICKÝMI 1 x 12,5
SDK 2	SDK PRIEČKA HR. 150 mm, V 3 000 mm
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI KLASICKÝMI 1 x 12,5
	• PODKONŠTRUKCIA ZO ZVISLÝCH NOSNÝCH PROFILOV CW 125, MAX. VZDIALENOSŤ PROFILOV 625 mm
	• MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 100 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 15 kg/m ³
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI KLASICKÝMI 1 x 12,5
SDK 3	SDK PRIEČKA HR. 125 mm, V 3 000 mm
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI IMPREGNOVANÝMI DOSKAMI 2 x 12,5 (ZO STRANY MOKREJ PREVÁDZKY)
	• PODKONŠTRUKCIA ZO ZVISLÝCH NOSNÝCH PROFILOV CW 100, MAX. VZDIALENOSŤ PROFILOV 625 mm
	• MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 15 kg/m ³
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI 1 x 12,5 (ZO STRANY SUCHEJ PREVÁDZKY)
SDK 4	SDK PRIEČKA HR. 125 mm, V 3 000 mm
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI IMPREGNOVANÝMI DOSKAMI 2 x 12,5 (ZO STRANY MOKREJ PREVÁDZKY)
	• PODKONŠTRUKCIA ZO ZVISLÝCH NOSNÝCH PROFILOV CW 75, MAX. VZDIALENOSŤ PROFILOV 625 mm
	• MINERÁLNA IZOLÁCIA HR. 50 mm, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 15 kg/m ³
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI IMPREGNOVANÝMI DOSKAMI 2 x 12,5 (ZO STRANY MOKREJ PREVÁDZKY)
• STN 73 0532, TAB. 1, POŽADOVANÁ HODNOTA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE DELIACICH KONŠTRUKCIÍ : R´ _w = 37 dB	

OZN. POL.	POPIS VÝROBKU
SDK 5	ŠACHTOVÁ SDK STENA S NIKOU PRE HYDRANT, V 3000 mm
	• PODKONŠTRUKCIA :
	ZVISLÉ NOSNÉ PROFILY CW 75, PROFILY NAVZÁJOM ZOSKRUTKOVÁŤ, MAX. VZDALENOSŤ PROFILOV 625 mm
	VODOROVNÉ PROFILY UW KOTVENÉ DO PODLAHY A DO STROPU
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI DOSKAMI KLASICKÝMI 1 x 12,5
	• OPLÁŠTENIE SADROKARTÓNOVÝMI IMPREGNOVANÝMI DOSKAMI 2 x 12,5 (ZO STRANY MOKREJ PREVÁDZKY)
	ROHOVÁ LIŠŤA
	• HLINÍKOVÁ ROHOVÁ LIŠŤA 25x25 mm NA VYSTUŽENIE ROHOV SADROKARTÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
	• MNOŽSTVO : 28,0 m