

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

NÁZOV STAVBY:

VYPRACOVANIE REALIZAČNEJ DOKUMENTÁCIE PD KD KYNEK

Kultúrny dom Kynek,

Trnavská 17/8,949 01 Nitra,par.č.57/5, 57/14, 57/15 a 81,kat.územie Kynek

STUPEŇ:

Projekt

INVESTOR:

Mesto Nitra

PROFESIA:

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

ZHOTOVITEĽ:

A+D PROJEKTA, s.r.o

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Peter VALENT

DÁTUM:

09/2015

poz. č.	popis	m.j.	počet m.j.	jednot. cena	dodávka	montáž
	Výrobky a materiály uvedené v projekte a výkaze výmer určujú kvalitatívny, technický a estetický štandard. V prípade zámeny materiálov a výrobkov je potrebné dodržať technické parametre, kvalitatívne a estetické parametre porovnateľné alebo lepšie s výrobkami a materiálmi uvedenými v projekte a výkaze výmer.					
1	Teplovodný kondenzačný kotol na zemný plyn Vitodens 222-19, Viessmann, Q = 3,2 - 19,0, N = 2,1 Nm ³ /h, Vitotronic 200-H01B, obj.č. B2LA006 - doplnková sada pre vykurovací okruh so zmiešavačom, obj.č. 7301063 2 ks - montážna pomôcka pre montáž na omietku, obj.č. 7248408 - diaľkove ovládanie Vitotrol 200 A, obj.č. Z008341 - 2 ks - ponorný snímač, obj.č. 7179488 - púzdro pre snímač, obj.č. 9556119 - rozšírenie AMI, obj.č. 7452092 - AZ revízne koleno DN 60/100, obj.č. 7373229 - základna zostava šachty, DN 60, obj.č. 7373211 - rúra DN 60, l= 1,0 m, obj.č. 7373214 - rúra DN 60, l= 0,5 m, obj.č. 7373215 2 ks - rúra DN 60, l= 1,95 m, (2 ks) obj.č. 7373213 2 kpl - stenová clona DN 60/100, obj.č. 7176728	kpl	1			
2	Tlaková expanzná nádoba s vakom Reflex NG 25/3, objem 25,0 dm ³ , medium voda, otvárací pretlak 300,0 kPa, hydrostatický tlak 100,0 kPa, - viacúčelová konzola,	kpl	1			
3	Termohydraulický rozdeľovač – anuloid, s tepelnou izoláciou DN 20, obj.č. 7194454	kpl	1			
4	Modulárny rozdeľovač 2 - násobný DN 20, obj.č. 7159829, - upevnenie na stenu pre rozdeľovač DN 20, obj.č. 9556120	kpl	1			
5	Rýchломontážna sada so zmiešavačom M32 DN 20 Alpha 2-60, obj.č. 7419213,	kpl	1			
6	Rýchломontážna sada so zmiešavačom M32 DN 20 Alpha 2-60, obj.č. 7419213,	ks	1			
V1	Splitová invertorová jednotka Mitsubishi, Qt = 8,1 kW, Qch = 7,1 kW V1.1 - vútorná jednotka MSZ-GF71VE, Qv = 582-1 068 m ³ /h, dB(A) 30-49, 1 100x 232x 325 mm, G = 16,0 kg, V1.2 - vonkajšia jednotka MUZ-GF71VE, Qv = 3 006 m ³ /h, 230-1-50, Q = 2,23 kW, I = 9,3 A, istenie 20 A, príslušenstvo - chladivové potrubie, ovládaci kabel, infra ovládač	kpl	2			
V2	Ventilátor DX 200T, 230 V, 35 W, 0,25 A, príslušenstvo - rám do muriva	ks	2			