

Pôdorys základov - uzemnenie

POZNÁMKY :

BLESKOZVOD

- VŠETKY KOVOVÉ HMOTY DO 1 m OD BLESKOZVODNEJ SÚSTAVY PRIPOJIŤ NA UZEMŇOVACIU SÚSTAVU
- ZEMNÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SÚSTAVY Rzvp=1,64
- BLESKOZVOD MUSI VYHOVOVAŤ STN EN 62305-1,2,3,4 OCHRANA PRED BLESKOM

UZEMŇOVACIA SÚSTAVA

- VÝVODY K SZ VIESŤ VODIČOM FeZn 30/4 (FeZn10)
- VODIČ FeZn 30/4 (FeZn10) PRIPOJIŤ NA OCELOVÚ VÝSTUŽ MIN. NA 20 BODOCH
- VODIČ FeZn 30/4 (FeZn10) ZALIAŤ DO BETÓNU
- SPOJE SVORKAMI SR02, SR03, S PROTIKORÓZNOU OCHRANOU, ZALIAŤ DO BETÓNU
- NAD TERÉN VYVIESŤ UZEMŇOVACÍ VODIČ PRE SZ č.1 – č.20
- UZEMŇOVACIA SÚSTAVA MUSI VYHOVOVAŤ STN 33 2000-5-54

LEGENDA:

- SO

SK

SZ

SR02

SR03

SS

SP1

ST11

PV21
- -

-

-

-

-

-

-

-
- SVORKA OKAPOVÁ

SVORKA KRIŽOVA

SKÚŠOBNÁ SVORKA

SVORKA ZEMNENIA

SVORKA ZEMNENIA


SVORKA SPOJOVACIA

SVORKA PRIPOJOVACIA

DRŽIAK NA POTRUBIE

DRŽIAK BLESKOZVODU NA PLOCHÚ STRECHU

DETAIL ULOŽENIA UZEMŇOVACIEHO PÁSIKA
V ZÁKLADOVOM BETÓNE



STAVBA:	ŠPORTOVÁ HALA PANKÚCHOVA		
MIESTO STAVBY:	Pankúchova ul., parc. č.347, Bratislava Petržalka		
GENERÁLNY PROJEKTANT:	TEAMT-T, spol. s r.o., PRIEVOZSKA 4D, 821 09 BRATISLAVA		
STAVEBNÍK:	Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava		
VEDÚCI PROJEKTU:	ING. ARCH. VLADIMÍR TALAŠ		
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
NÁZOV ČIASTKY:	ELEKTROINŠTALÁCIA. SILNOPRÚD, SLABOPRÚD		
ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:	SO 01 – ŠPORTOVÁ HALA	DÁTUM:	04/2022
ČÍSLO A NÁZOV ČASTI PROJEKTU:	E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA, SILNOPRÚD, SLABOPRÚD	MIERKA:	1:300
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK BENKO	ROZMER VÝK.:	6A4
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK BENKO	SKRATKA STUPŇA: Č. ČASTI (Č. ZMENY) E7	
NÁZOV VÝKRESU:	ZÁKLADY-UZEMNENIE, STRECHA-OCHRANA PROTI BLESKU		
		Č. ČIASTKY:	DÁTUM ZMENY: