


Rozvodná sústava: 3+N+PE, str., 50Hz, 230/400V, TN-S
Základná ochrana - ochrana pred priamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, čl.411.2:
- základná izolácia živých častí - príloha A.1
- zábrany alebo kryty - príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B
- malým napätím SELV a PELV - čl.411.3.3 a čl.415
Ochrana pri poruche - ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, čl.411.3:
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samostatné odpojenie pri poruche - čl.411.3.2
- doplnková ochrana - čl.411.3.3 a čl.415



POZNÁMKY:

DRUH ROZVÁDZAČA : stabilný pre vnútornú inštaláciu
TYP ROZVÁDZAČA : krytý zapustený v stene
KONŠTRUKCIA : Svorkovnica PE+N 2 x pre (3 x do 25) a (10 x do 10)
PRÍSTUPNOSŤ : PLASTOVÁ
ROZMERY : s predu chodba = 800 mm
KRYTIE : Z = 360 x 420 x 100 mm
NOM. PRŮD : STN 33 0330 IP40
PRÍVODY A VÝVODY : in = 25A
FARBA : H = zhora
OVLÁDACE PRVKY : RAL 7035
Pi = 16,0 kW
Pef = 8,0 kW

STAVBA:	ŠPORTOVÁ HALA PANKÚCHOVA	
MIESTO STAVBY:	Pankúchova ul., parc. č.347, Bratislava Petržalka	
GENERÁLNY PROJEKTANT:	TEAM-T, spol. s r.o., PRIEVOZSKA 4D, 821 09 BRATISLAVA	
STAVEBNÍK:	Mestská časť Bratislava - Petržalka, Kutiková 17, 852 12 Bratislava	
VEDÚCI PROJEKTU:	ING. ARCH. VLADIMÍR TALÁŠ	
STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
NÁZOV ČIASTKY:	ELEKTROINŠTALÁCIA. SILNOPRŮD, SLABOPRŮD	
ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:	SO 01 - ŠPORTOVÁ HALA	DÁTUM: 04/2022
ČÍSLO A NÁZOV ČASTI PROJEKTU:	E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA, SILNOPRŮD, SLABOPRŮD	MIERKA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK BENKO	ROZMER VÝK.: 2A4
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK BENKO	SKRATKA STUPŇA: E5
NÁZOV VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ RB1	Č. ČIASTKY: DÁTUM ZMENY:

