



- základná izolácia živých častí - príloha A.1
- zábrany alebo kryty - príloha A.2
- prekážky a umiestnenie mimo dosahu - príloha B
- malým napätím SELV a PELV - EL.411.3.3 a EL.415

Ochrana pri poruche – ochrana pred nepriamym dotykom podľa STN 33 2000-4-41:2019-03, čl.411.3:

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie – čl.411.3.1
- samostatné odpojenie pri poruche – čl.411.3.2
- doplnková ochrana – čl.411.3.3 a čl.415

POHĽAD BEZ DVERÍ



DRUH ROZVÁDZAČA : stabilný pre vnútornú inštaláciu
TYP ROZVÁDZAČA : krytý zapustený v stene

	Svorkovnica PE+N 2 x
	pre (3 x do 25) a (10 x do 10)
KONŠTRUKCIA	: PLASTOVA
PRÍSTUPNOSŤ	: spredu chodba = 800 mm
ROZMERY	: Z = 600 x 800 x 150 mm
KRYTIE	: STN 33 0330 IP40
NOM. PRŮD	: In = 50A
PRÍVODY A VÝVODY	: H = zhora
FARBA	: RAL 7035
OVLÁDACIE PRVKY	: -

$P_i = 66,0 \text{ kW}$
 $P_{ef} = 33,0 \text{ kW}$

ŠPORTOVÁ HALA PANKÚCHOVA		
STAVBA:	Pankúchova ul., parc. č.347, Bratislava Petržalka	
<div> <div> GENERALNÝ PROJEKTANT: TEAM-T, spol. s r.o., PRIEVOZSKA 40, 821 09 BRATISLAVA </div> <div> STAVEBNÍK: Mestská časť Bratislava – Petržalka, Kutlíková 17, 852 12 Bratislava </div> <div> VEDÚCI PROJEKTU: ING. ARCH. VLADIMÍR TALAŠ </div> </div>		
STUPEŇ:		DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
NÁZOV ČÁSTKY:		ELEKTROINŠTALÁCIA. SILNOPRÚD, SLABOPRÚD
ČÍSLO A NÁZOV OBJEKTU:	SO 01 – ŠPORTOVÁ HALA	DÁTUM: 04/2022
ČÍSLO A NÁZOV ČASTI PROJEKTU:	E1.7 ELEKTROINŠTALÁCIA, SILNOPRÚD, SLABOPRÚD	MIERKA:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. FRANTIŠEK BENKO	ROZMER VÝK.: 2A4
VYPRACOVAL:	ING. FRANTIŠEK BENKO	SKRATKA STUPŇA:
NÁZOV VÝKRESU:	ROZVÁDZAČ Rk	Č. ČASTI (Č. ZMENY) Č. ČASTKY: DÁTUM ZMENY:
		E4

