

LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA CYKY–J 4x16mm<sup>2</sup> V OHYBNEJ RÚRKE FXKVR 63 PO CELEJ TRASE
- STOŽIAR ULIČNO DIANIČNÝ DO ZÁKLADU, OBOJSTRANNE ŽIAROVO POZINKOVANÝ–10m
- L1 VÝBOJKOVÉ SVETIDLO ZDROJ 150W NA VÝLOŽNÍK 1,5m, IP65/23 ČÍSLO PRIRADENEJ FÁZY
- PRÍPOKLÁDKA UZEMŇOVACIEHO VEDENIA FeZn 30/4mm PO CELEJ TRASE ROZVODU VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICÝM VÝBOJOM
- OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV SVETIDLAMI SR 100/150W S HALOGENOVOU VÝBOJKOV
- S HALOGENOVOU VÝBOJKOV PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OSVETLOVACIE STOŽIARE A STOŽIARE PRE OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV RIEŠENÉ V C 652.

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000–4–41:  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ ISOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ ISOLÁCIA


ZMENY DOKUMENTÁCIE

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:



RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelik		
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Báb		
Navrhol - vypracoval:	Ivan Báb		
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová		
Miesto stavby:	Bratislava	Okres:	Bratislava IV
Investor - stavebník:			
Stavba:	NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA		
Objekt (súbor):	C654 Úprava verejného osvetlenia II/505		
Názov prílohy:	Situácia		
Digitálny názov prílohy:	1514_DSP_C654_sit_2.dwg		
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA			
Generálny riaditeľ:			
Ing. Slavomír Podmanický			
Zákazkové číslo:	1514		
Dátum:	01/2016		
Stupeň - účel:	DSP		
Počet A4:	3x A4		
Mierka:	1:500		
Časť:	Súprava:		
Príloha:	E		
	2		