

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | stavebný objekt                               | <b>C652</b>  |
| 2 | popis objektu                                 | <i>Verejné osvetlenie predĺženia Saratovskej ul. - km 0,3_KÚ</i> |
| 3 | ďalšie práce                                  | <i>údržba, prehliadky, revízie a opravy</i>                      |
| 4 | stručný popis ďalších prác                    | <i>meranie impedančnej slučky, zemného odporu a uzemnenia</i>    |
| 5 | prístupové cesty k vykonávaniu ďalších prác : |  |
|   | vedľa komunikácie a prechod cez komunikáciu   |  |

**Pri vykonávaní ďalších prác sú vytypované neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:**

| 6 | zdroj nebezpečenstva                      | Neodstrániteľné nebezpečenstvo  | Neodstrániteľné ohrozenie:                                 | Bezpečnostné opatrenia technické   |                     |
|---|---|---|--|--|---------------------|
|   |   |   |  | v PD zahrnuté alebo uvažované  | návrh na realizáciu |
|   | vonkajšie elektrické vedenie              | práce v blízkosti vonkajších elektrických vedení -silnoprúdové vedenia  | 3NPE, 50Hz, 230/400V, TNC úrazy vplyvmi elektrického prúdu | práce vykonávať v zmysle bezpečnostných pravidiel pre vonkajšie elektrické vedenia resp. počas vypnutia napájania elektrického vedenia |                     |
|   | železničná prevádzka                      | práce v blízkosti prevádzkovaných koľají  | úrazy spôsobené jazdou vozidla                             | používať bezpečné pracovné pomôcky a OOPP  |                     |
|   |   | práce v blízkosti prevádzkovaných koľají v miestach, kde sú objekty a ich súčasti bližšie ako 5 m k osi najbližšej koľaje                                     | úrazy spôsobené jazdou vozidla                             | práce vykonávať vo vlakových prestávkach resp. počas výluky koľaje   |                     |
|   | prístupy, prístupové komunikácie          | voľný terén   | pád zamestnanca  | vhodná obuv  |                     |
| 8 | <b>Bezpečnostné opatrenia organizačné</b> | mať spracovanú organizačnú smernicu pre práce v daných podmienkach s vyhodnotením rizík, s určením používania OOPP a stanovením bezpečného pracovného postupu |  |  |                     |

9      Meno a priezvisko projektanta      Ivan Báb      podpis a pečiatka