

	stavebný objekt	C654
2	popis objektu	Úprava verejného osvetlenia II/505
3	ďalšie práce	údržba, prehliadky, revízie a opravy
4	stručný popis ďalších prác	meranie impedančnej slučky, zemného odporu a uzemnenia
5	prístupové cesty k vykonávaniu ďalších prác :	
		vedľa komunikácie a prechod cez komunikáciu

Pri vykonávaní ďalších prác sú vytypované neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

6	zdroj nebezpečenstva	Neodstrániteľné nebezpečenstvo	Neodstrániteľné ohrozenie:	Bezpečnostné opatrenia technické	
				v PD zahrnuté alebo uvažované	návrh na realizáciu
	vonkajšie elektrické vedenie	práce v blízkosti vonkajších elektrických vedení -silnoprúdové vedenia	3NPE, 50Hz, 230/400V, TNC úrazy vplyvmi elektrického prúdu	práce vykonávať v zmysle bezpečnostných pravidiel pre vonkajšie elektrické vedenia resp. počas vypnutia napájania elektrického vedenia	
	železničná prevádzka	práce v blízkosti prevádzkovaných koľají	úrazy spôsobené jazdou vozidla	používať bezpečné pracovné pomôcky a OOPP	
		práce v blízkosti prevádzkovaných koľají v miestach, kde sú objekty a ich súčasti bližšie ako 5 m k osi najbližšej koľaje	úrazy spôsobené jazdou vozidla	práce vykonávať vo vlakových prestávkach resp. počas výluky koľaje	
	prístupy, prístupové komunikácie	voľný terén	pád zamestnanca	vhodná obuv	

8	Bezpečnostné opatrenia organizačné	mať spracovanú organizačnú smernicu pre práce v daných podmienkach s vyhodnotením rizík, s určením používania OOPP a stanovením bezpečného pracovného postupu
---	---	---

9 Meno a priezvisko projektanta Ivan Báb podpis a pečiatka