

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA (PODĽA STN EN 619 36-1)	
	ODHANA PRED DOTYKOM (VÝTVH ČASTI PRÁNY DOTYK)	ODHANA V PRÁJE DOTYKU NEVÝTVH (ČASTI NEPRÁNY DOTYK)
3 AC 22kV 50Hz IT	MMO DOSAH, ZÁBRANOU, KRYTOM	UZEŤNENÍM (STN EN 50 522)
OCHRANNÉ PÁSMO	VZDUŠNÉ VEDENIE-18m OD KRAJNÉHO VODIČA	KÁBLOVÉ VEDENIE-1m OD OSI VEDENIA
UZEŤNENIE	STN EN 50 522-UZEŤNENIE SILNOPRÚDOVÝCH INŠTALÁCIÍ NA0 BV	

LEGENDA:

- Existujúce VN kábelové vedenie (protokábel)
- Existujúce VN kábelové vedenie uložené v TP2 žľabe (protokábel)
- Existujúce VN kábelové vedenie

POZNÁMKY:

- NEODDELITELNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE TECHNICKÁ SPRÁVA.
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZHYSLE PLATNÝCH STN S DOORŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV.
- KÁŽDÝ ODCHYLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GENERÁLNYM PROJEKTANTOM.
- DODÁVATEL STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- TRASA KÁBLOVÉHO VEDENIA SA URČÍ PRED REALIZÁCIOU PO VYTÝČENÍ VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ A HRANÍC POZEMKOV.
- PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ INŽINIERSKÝCH SÍŤÍ BUDÚ DOORŽANÉ ODSTUPY DEFINOVANÉ PODĽA STN 736005.

Západoslóvenská energetika, a.s.,
Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
V záujmovom území prichádza/neprihádza
ku styku so slaboprúdoými označovacími
káblami ZSE. Informatívne zakreslené
dňa: 16.2.2021 kým: *Kopírka*
Kábel je/nie je potrebné vytýčiť.
Toto vyjadrenie platí 1 rok.
Silnoprád je nutné overiť
v Západoslóvenskej distribučnej, a.s.


ZMENY DOKUMENTÁCIE

Verzia	Dátum	Ing. Džik	Uprava číselníka preložky dotknutých VN káblov
REV01	17.2.2016	Ing. Džik	
Index	Dátum	Meno - Podpis	Text zmeny



REMING
CONSULT A.S.

REŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravky



Manžor projekt:	Ing. Ján Kalin	MS	REMING CONSULT A.S.
GENERÁLNY PROJEKTANT STAVBY			
Základné číslo:	1514	Stupeň - úcel	DSP
Investor:			
			Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA Genérálny riaditeľ Ing. Slavomír Podmanický

Manžor projekt:	Ing. Dušan Džik		LIV-EPI, s.r.o. Trenčianska 56/F 821 09 Bratislava	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Dušan Džik			
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Dušan Džik			
Návrh - vypracoval:	Ing. Dušan Džik			
Kontroloval:	Ing. František Gebhardt			
Miesto stavby:	Bratislava		Oblasť:	Bratislava IV
Stupeň:				

NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRÁVKY		
Základné číslo:	1555	
Dátum:	01/2018	
Stupeň - úcel:	DSP	
Počet listov:	8	
Časť:	1.250	
Stupeň:	Stupeň:	