



Grupa pompowa obiegu grzewczego z mieszaczem  
włączenie do istniejącej instalacji c.o

Odcięcie naczynia otwartego

Grupa bezpieczeństwa  
zawór bez. 2,5 bar  
manometr  
odpowietrznik

Sterownik kotła  
Sterowanie pompami i  
zaworami mieszającymi

z.w. → dn20

zawór zabezp.  
termicznego  
SYR 3065 Dn20

kocioł 25kW  
drewno - pellet

zbiornik  
pellet

Naczynie N250

Bufor 750 dm3

z zasobnikiem c.w.u 200 l

Wyposażyć w czujniki temp oraz regulator temp. zasobnika

Opis	Budynek leśniczówki Samówek Modernizacja kotłowni			Nr rys. <b>S4</b>
Adres	Samówek , działka nr 86/2 LP			
Investor	Nadleśnictwo Zamzenica Zamzenica 1A, 89-510 Byśław			Skala <b>1:-</b>
Rysunek	Schemat kotłowni	Upr. bud.	Data	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Góral uprawniony do projektowania w specjalności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń			22.08 2022r.
	WAM/0030/PWOS/13			Podpis