



Uwaga ! Istnieje ryzyko związane z brakiem odpowiedniej drogi dostępu dla wnieśienia kotła oraz buforów . W takim przypadku należy przewidzieć wykonanie odpowiedniego otworu montażowego w zew. ścianie budynku. W związku z powyższym należy przed dokonaniem wyceny zewytfikować w/w możliwości i uwzględnić je w wycenie robót budowlanych.

Do demontażu:
-istn. kocioł na drewno
-istn. zasobnik c.w.u. V=150dm³

Obiekt	Budynek leśniczówki Zamirza			Nr rys.	S3
Adres	Modernizacja kotłowni Zamirza , działka nr 61/111 LP				
Inwestor	Nadleśnictwo Zamirzenica Zamirzenica 1A , 89-510 Bystrów				
Rysunek	Rzut kotłowni	Upr. bud.	Data		
Projektował	mgr inż. Tomasz Górni uprawniony do projektowania w specjalności inst. w zakresie inst. sanitarnych bez ograniczeń		WAM/0093/PWOS/15	22.08 2022r.	

UWAGA!
W związku z modernizacją kotłowni oraz montażem większego zasobnika buforowego usunąć istniejące twarde naczynie wzbiorcze zamontowanego na poddaszu nieużytkowym.

Wszystkie elementy typu pompy obiegowe, zawory mieszające, czujniki temperatury należy stosować jako dedykowane dla danego typu kotła wg wymagań producenta.