


Rozvodná sieť, ochranné opatrenia: 3+PEN~50Hz 400/230V/TN-C 3+PEN(N+PE)~50Hz 400/230V/TN-C-S 3+N+PE~50Hz 400/230V/TN-S 1+N+PE~50Hz 230V/TN-S			Ochranné opatrenie: Základná ochrana Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2) - izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1) - zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)		
Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3) - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1) - samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)			Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3) - doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2) - doplnková ochrana prúdovým chráničom (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)		
VÝZBROJ ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA BUDE KOMPLETNE DEMONTOVANÁ A ODOVZDANÁ PREVÁDZKOVATELOVI. OVLÁDACÍ PRVOK VEREJNEHO OSVETLENIA ELTODO RSH-4 R-FM BUDE PREMIESTNENÝ DO NOVÉHO ROZVÁDZAČA RVO			VÝZBROJ ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA BUDE KOMPLETNE DEMONTOVANÁ A ODOVZDANÁ PREVÁDZKOVATELOVI. OVLÁDACÍ PRVOK VEREJNEHO OSVETLENIA ELTODO RSH-4 R-FM BUDE PREMIESTNENÝ DO NOVÉHO ROZVÁDZAČA RVO		
ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ			PEČIATKA, PODPIS: 		
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE			KRAJ: KOŠICKÝ		
STAVBIE, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14			OKRES: KOŠICE I.		
KONTROLOVAL:	Bc. LUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M		MESTO/OBEC: KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO		
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ		LOKALITA: Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 24.48		
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---				
PROFESIA:	ELEKTRO				
SPRÁVCA ZARIADENIA: -----					
INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE					
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE			FORMÁT: 4x A4 (840x297)		
OBJEKT/ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA			DÁTUM: 02/2022		
			STUPEŇ PD: DRS		
			MIERKA: ---		
			ARCHÍVNE ČÍSLO: PD-22-001		
NÁZOV VÝKRESU NN PRÍPOJKA A ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE			VÝKRES. Č.: 05		
			Č.PARÉ		