



PARAMETRE ROZVÁDZAČA RP1:

VYHOTOVENIE: POLYESTEROVÝ, NÁSTENNÝ
 TYP: SCHRACK POCC5230
 (VxŠxH=1250x500x300mm)
 MONTÁŽNA DOSKA
 POPF1250 (VxŠ=1143x406mm)
 PRÍSLUŠENSTVO: 1x SCHRÁNKA NA DOKUMENTÁCIU
 FARBA: RAL 7035
 KRYTIE: IP 55/20
 MEN.NAPATIE: 3x230/400V/50Hz
 MEN.PRÚD: 40A
 SKR.ODOLNOSŤ: 10kA
 PRÍVOD,VÝVODY: HORE

POZNÁMKY:

1. DLŽKY KÁBLOV SÚ ORIENTAČNÉ – NUTNÉ PRIPOČITAŤ REZERVU 10–20% PRE OHYBY A UKONČENIE KÁBLOV
2. VZDIALENOSŤ MEDZI SILOVÝMI A SIGNÁLNymi KÁBLAMI FREKVENČNÝCH MENIČOV MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 200mm, KRIŽOVANIE SILOVÝCH A SIGNÁLNÝCH KÁBLOV MUSÍ BYŤ V UHLE 90°

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ			PEČIATKA, PODPIS		
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14					
KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:			KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:			KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:			KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:			Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448
SPRÁVCA ZARIADENIA: -----			 REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1 Dubnica nad Váhom Slovenská republika www.revels.sk		
INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE					
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE OBJEKT/ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA			FORMÁT:	6x4(210x297)	
			DÁTUM:	02/2022	
			STUPEŇ PD:	DRS	
			MIERKA:	---	
			ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RP1 - SCHÉMA ZAPOJENIA			VÝKRES. Č.:	09	
			Č.PARÉ		