

PARAMETRE ROZVÁDZAČA RP1:

VYHOTOVENIE: POLYESTEROVÝ, NÁSTENNÝ
TYP: SCHRACK PCCC5230
(VxŠxH=1250x500x300mm)
MONTÁŽNA DOSKA
POPF1250 (VxŠ=1143x406mm)
PRÍSLUŠENSTVO: 1x SCHRÁNKA NA DOKUMENTÁCIU
FARBA: RAL 7035
KRYTIE: IP 55/20
MEN.NAPATIE: 3x230/400V/50Hz
MEN.PRÚD: 40A
SKR.ODOLNOSŤ: 10kA
PRÍVOD,VÝVODY: HORE

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE
STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVETLENIA 1987-R-E1-A

KONTRLOVAL:	Bc. LUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448

SPRÁVCA ZARIADENIA: -----


INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE

NÁZOV STAVBY:
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE
OBJEKT/ČASŤ

ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV VÝKRESU
ROZVÁDZAČ RP1 - ČELNÝ POHLAD

PEČIATKA, PODPIS



REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.revels.sk

FORMÁT:	1xA4(210x297)
DÁTUM:	02/2022
STUPEŇ PD:	DRS
MIERKA:	1:8
ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001
VÝKRES. Č.:	Č.PARÉ

10