



## PARAMETRE ROZVÁDZAČA RVH:

VYHOTOVENIE: POLYESTEROVÝ, NÁSTENNÝ  
 VÝROBCA: SCHNEIDER ELECTRIC  
 TYP: THALASSA NSYPLA1553G (VxŠxH=1500x500x320mm)  
 MONTÁŽNA DOSKA: (VxŠ=1390x375mm)  
 PRÍSLUŠENSTVO: 1x SCHRÁNKA NA DOKUMENTÁCIU  
 FARBA: RAL 7035  
 KRYTIE: IP 65/20  
 MECH.ODOLNOSŤ: IK10  
 MEN.NAPATIE: 3x230/400V/50Hz  
 MEN.PRÚD: 25A  
 SKR.ODOLNOSŤ: 10kA  
 PRÍVOD,VÝVODY: HORE

## POZNÁMKY:

1. DLŽKY KÁBLOV SÚ ORIENTAČNÉ – NUTNÉ PRIPOČÍTAŤ REZERVU 10–20% PRE OHYBY A UKONČENIE KÁBLOV
2. VZDIALENOSŤ MEDZI SILOVÝMI A SIGNÁLNYMI KÁBLAMI FREKVENČNÝCH MENIČOV MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 200mm, KRIŽOVANIE SILOVÝCH A SIGNÁLNYCH KÁBLOV MUSÍ BYŤ V UHLE 90°

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ		PEČIATKA, PODPIS	
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14			
KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M		
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448
SPRÁVCA ZARIADENIA: -----		 REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1 Dubnica nad Váhom Slovenská republika www.revels.sk	
INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE			
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE OBJEKT/ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA		FORMÁT:	9xA4(210x297)
		DÁTUM:	02/2022
		STUPEŇ PD:	DRS
		MIERKA:	---
		ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RVH - SCHÉMA ZAPOJENIA		VÝKRES. Č.:	11
		Č.PARÉ	