



## PARAMETRE ROZVÁDZAČA RVO:

VYHOTOVENIE: PLASTOVÝ PILIEROVÝ  
HASMA DCWE2 + 2xKD2 + FD2  
MONTÁŽNA DOSKA POLYESTEROVÁ  
FARBA: RAL 7035  
KRYTIE: IP 54/20  
MECH.ODOLNOSŤ:IK10  
MEN.NAPATIE: 3x230/400V/50Hz  
MEN.PRÚD: 32A  
SKR.ODOLNOSŤ: 10kA  
PRÍVOD,VÝVODY: DOLE

## POZNÁMKY:

1. DLŽKY KÁBLOV SÚ ORIENTAČNÉ – NUTNÉ PRIPOČÍTAŤ REZERVU 10–20% PRE OHYBY A UKONČENIE KÁBLOV
2. VZDIALENOSŤ MEDZI SILOVÝMI A SIGNÁLNYMI KÁBLAMI FREKVENČNÝCH MENIČOV MUSÍ BYŤ MINIMÁLNE 200mm, KRIŽOVANIE SILOVÝCH A SIGNÁLNYCH KÁBLOV MUSÍ BYŤ V UHLE 90°

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ			PEČIATKA, PODPIS		
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14					
KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:			KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.	 <div>REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1 Dubnica nad Váhom Slovenská republika www.revels.sk</div>	
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO		
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448		
SPRÁVCA ZARIADENIA: -----					
INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE					
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE OBJEKT/ČASŤ ELEKTROINŠTALÁCIA			FORMÁT:	10xA4(210x297)	
			DÁTUM:	02/2022	
			STUPEŇ PD:	DRS	
			MIERKA:	---	
			ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001	
NÁZOV VÝKRESU ROZVÁDZAČ RVO - SCHÉMA ZAPOJENIA			VÝKRES. Č.:	16	
			Č.PARÉ		