



HMOTNOSŤ: 39,3kg

6	6	Odlievacia forma 2/4/6	CM00002460099	0 [0.00]
5	35	Oporná doska 120 AISI 316	ASP0001200021	0.1 [0.22]
4	6	Klin 120 AISI 316	ARW0001201021	0.8 [1.76]
3	99	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]	RM00120401000	0.1 [0.15]
2	8	RM 30 10-25 [0.394"-0.984"]	RM00100301000	0.1 [0.18]
1	1	GH BG 4x4X3 AISI316	122492	14.4 [31.75]

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983\*14

KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448

SPRÁVCA ZARIADENIA: -----

INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE

NÁZOV STAVBY:  
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE  
OBJEKT/ČASŤ  
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV VÝKRESU  
KÁBLOVÝ PRESTUP ZO STROJOVNE DO KÁBLOVEJ ŠACHTY

PEČIATKA, PODPIS



REVELS s.r.o.  
Pod Hájom 952/1  
Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.revels.sk

FORMÁT:	1xA4(210x297)	
DÁTUM:	02/2022	
STUPEŇ PD:	DRS	
MIERKA:	1:4	
ARCHÍVNE ČÍSLO:		PD-22-001
VÝKRES. Č.:	LIST Č.	Č.PARÉ
19	2/8	