

A3:31						RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:30	83	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:29	82	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:28	81	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:27	80	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:26	9	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:25	8	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:24	51	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:23	50	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:22	49	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:21	48	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:20	47	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:19	46	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:18	174	Riadenie servopohonu vypúšťania fontány	OLFLEX ROBUST 215 C 4G1.5		8.4 [0.331"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:17	173	Servopohon vypúšťania fontány	H07RN-F 3x1		9.6 [0.378"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:16	167	Čerpadlo studne - fontána	H07RN-F 4x1,5		11.7 [0.461"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:15	172	Čerpadlo - káblová šachta	H07RN-F 3x1,5		10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:14	168	Čerpadlo studne - závlaha	H07RN-F 3x1,5		10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:13	171	Studňová šachta	S/FTP cat.5e		5.8 [0.228"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:12	15	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:11	14	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:10	140	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4		11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:9	139	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4		11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:8	138	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4		11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:7	137	SPA čerpadlo	OLFLEX ROBUST 215 C 4G4		11.9 [0.469"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:6	107	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:5	106	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:4	105	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:3	104	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:2	103	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A3:1	102	DMX čerpadlo	H07RN8-F 1x6 GNYE		8.5 [0.335"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:31						RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:30	79	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:29	78	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:28	77	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:27	76	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:26	75	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:25	74	DMX čerpadlo	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:24	45	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:23	44	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:22	43	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A2:21	42	DMX osvetlenie	H07RN8-F 3x1,5		10.8 [0.425"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*I4

KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448

SPRÁVCA ZARIADENIA: ----------

INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE

PEČIATKA, PODPIS:

Ing. Ján BEZECNÝ
autorizovaný stavebný inžinier
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
6983 * 14

REVELS s.r.o.
Pod Hájom 952/1
Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
www.revels.sk

NÁZOV STAVBY:
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE
OBJEKT/ČASŤ
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV VÝKRESU
KÁBLOVÝ PRESTUP ZO STROJOVNE DO KÁBLOVEJ ŠACHTY

FORMÁT:	1xA4(210x297)
DÁTUM:	02/2022
STUPEŇ PD:	DRS
MIERKA:	1:4
ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001

VÝKRES. Č.:	LIST Č.	Č.PARÉ
19	4/8	