


A1

A1



A1:7						RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:6	177	Závlahový systém	CYKY - O 2x1,5		8.1 [0.319"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:5	168	Čerpadlo studne - závlaha	H07RN-F 3x1,5		10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:4	171	Studňová šachta	S/FTP cat.5e		5.8 [0.228"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:3	170	Rezerva	H07RN-F 3x1,5		10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:2	169	Závlaha - rezerva	H07RN-F 3x1,5		10.7 [0.421"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:1	167	Čerpadlo studne - fontána	H07RN-F 4x1,5		11.7 [0.461"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ

AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE  
STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983\*14

KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448


SPRÁVCA ZARIADENIA: -----

INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE

NÁZOV STAVBY:  
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE  
OBJEKT/ČASŤ  
ELEKTROINŠTALÁCIA

NÁZOV VÝKRESU  
KÁBLOVÝ PRESTUP - STUDŇOVÁ ŠACHTA

PEČIATKA, PODPIS



REVELS s.r.o.  
Pod Hájom 952/1  
Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika  
www.revels.sk

FORMÁT:	1xA4(210x297)	
DÁTUM:	02/2022	
STUPEŇ PD:	DRS	
MIERKA:	1:2	
ARCHÍVNE ČÍSLO:		PD-22-001
VÝKRES. Č.:	LIST Č.	Č.PARÉ
20	3/4	