



A1:7						RM 10/0x12
A1:6						RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:5						RM 30 10-25 [0.394"-0.984"]
A1:4	174	Riadenie servopohonu vypúšťania fontány	OLFLEX ROBUST 215 C 4G1.5		8.4 [0.331"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:3	173	Servopohon vypúšťania fontány	H07RN-F 3x1		9.6 [0.378"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:2	155	UZEMNENIE	H07RN-F 1x16 GNYE		12 [0.472"]	RM 20W40 3.5-16.5 [0.138"-0.650"]
A1:1	175	Ovládanie a signalizácia servopohonu vypúšťania fontány	FLEX-OZ 12x1		14.5 [0.571"]	RM 30 10-25 [0.394"-0.984"]

ZODP.PROJEKTANT: Ing. JÁN BEZECNÝ			PEČIATKA, PODPIS		
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PRE TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ A ENERGETICKÉ VYBAVENIE STAVIEB, EVIDENČNÉ ČÍSLO OSVEDČENIA: 6983*14					
KONTROLOVAL:	Bc. ĽUBOMÍR JANÍK, MBA,LL.M	KRAJ:	KOŠICKÝ		
VYPRACOVAL:	Ing. JÁN BEZECNÝ	OKRES:	KOŠICE I.		
HL. INŽINIER PROJEKTU:	---	MESTO/OBEC:	KOŠICE - m.č. STARÉ MESTO		
PROFESIA:	ELEKTRO	LOKALITA:	Hlavné námestie Košice - Staré Mesto k.ú.: Stredné Mesto, parc. č.: 2448		
SPRÁVCA ZARIADENIA: -----					
INVESTOR: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENÉ V KOŠICIACH, RASTISLAVOVA 79, 040 01 KOŠICE			REVELS s.r.o. Pod Hájom 952/1 Dubnica nad Váhom Slovenská republika www.revels.sk		
NÁZOV STAVBY:			FORMÁT:	1xA4(210x297)	
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALÁCIE HRAJÚCEJ FONTÁNY KOŠICE			DÁTUM:	02/2022	
OBJEKT/ČASŤ			STUPEŇ PD:	DRS	
ELEKTROINŠTALÁCIA			MIERKA:	1:2	
NÁZOV VÝKRESU			ARCHÍVNE ČÍSLO:	PD-22-001	
KÁBLOVÝ PRESTUP - ŠACHTA VYPÚŠŤANIA			VÝKRES. Č.:	LIST Č.	Č.PARÉ
			21	3/4	