LEGENDA

OSVETLENIE PRECHODOV PRE CHODCOV

E2– Svietidlo SITECO 5NA552E1PE11 SR 100, HSE–ME 150W/220 LL (176W, 17000lm)

S2– Stožiar osvetlovací OSUD–OP–06 + GURO EKM 2035 1xE17

V2– VÝLOŽNÍK VUD 20–1–OP
V3– VÝLOŽNÍK VUD 30–1–OP
V4– VÝLOŽNÍK VUD 40–1–OP



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3PEN, AC 400V, TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
PODLA STN 33 2000-4-41,
IZOLOVANÍM, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE:
PODLA STN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM

PROSTREDIE: 101-VONKAJŠIE, STN 33 2000-5-51

VYSKOVY SYSTEM: BPV
SURADNICOVY SYSTEM: JTSK

Zodp. projektant	Vypracoval	HIP
Ing.Horňáková	Ing.Hošták	Ing.Plochan
Miesto: Trenčín	Datum: 07/2017	Σ Formatov:
Investor: Mesto Trenčín		

Stavba: "CYKLOTRASY "

Objekt: Ul. Zlatovská

IAG SPOL
Liptovská4
911 08 Trencin SK

Stupen dok.	DUR-DSP
Z.c.	

Nazov: ČASŤ: D14 - OSVETLENIE
SITUACIA

Mierka:	Por.
1 : 500	č.v.