



MESTO TRENČÍN
MIEROVÉ NÁMESTIE 2
911 64 TRENČÍN

VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

UP-VO/2019/791/80976/SOK

JUDr. Marta Sokolíková
032/6504265

09.05.2019

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Mestu Trenčín ako verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom systému Josephine dňa 30. 04. 2019 doručená Žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k **podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác: Stavba „Cyklotrasy, SO – ul. Zlatovská, SO – prepojenie ul. Zlatovská – Hlavná“ v Trenčíne**, ktorá bola vyhlásená vo **Vestníku verejného obstarávania č. 70/2019 zo dňa 09.04. 2019, pod sp. zn.: 6937- WYP.**

Verejný obstarávateľ poskytuje všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady a ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi toto vysvetlenie:

Otázka č.1 záujemcu:

„SO ul. Zlatovská

Otázka č. 1 Vo výkaze výmer, časť Elektromontáže sa nachádza položka č. 130 Preloženie stĺpov svetelného znamenia – 2,0 kpl. Môže VO ozrejmiť, čoho sa uvedená položka týka a kde projektová dokumentácia rieši bližší a konkrétny popis preloženia stĺpov, prípadne ho doplniť?“

Odpoveď č. 1 verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ prehodnotil výkaz výmer „SO ul. Zlatovská“ a odstránil položku č. 130 Preloženie stĺpov svetelného znamenia, nakoľko prekládka týchto stĺpov sa nebude realizovať v tejto zákazke.

V prílohe prikladáme v tejto súvislosti upravený Výkaz-výmer SO ul. Zlatovská.

Otázka č.2 záujemcu:

„Domnienka uverejnená v Odpovedi na žiadosť o Vysvetlenie SP č. 1 z 18.4.2019, otázka č. 2 je nesprávna, nakoľko vo výkaze 003 Výkaz Zlatovská a rovnako v PD sa nachádzajú ďalšie položky prác nezahrnuté vo výkaze zlatovska-vykaz.xls. Vo výkaze výmer, časť Elektromontáže chýbajú položky pre preložku NN káblov dĺ. 72 m, pre ochranu NN káblov dĺ. 110 m a VN káblov dĺ. 320 m. Pre SO prepojenie ul. Zlatovská-Hlavná sú tieto položky zahrnuté vo výkaze pod č. 87,

Odpoveď č. 2 verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ ešte raz prehodnotil výkaz výmer „SO ul Zlatovská“ časť Elektromontáže a zmenil ho v položkách od č. 132-175 (s prihliadnutím na predchádzajúce zmeny sa posunulo číslovanie položiek) nasledovne:

Miesto pôvodného:

[illegible]

154	946	46020-0233	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3	70,000	m
155	946	46020-0283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	28,000	m
156	946	46042-0373	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	98,000	m
157	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	10,000	m3
158	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	98,000	m
159	MAT	283 230234	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.50cm bez potlače červená-silnoprúd káble	98,000	m
160	946	46056-0233	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3	70,000	m
161	946	46056-0283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	28,000	m
162	MAT	583 3720000	Štrkopiesok 0-32 N1	40,000	m3
163	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	60,000	m2

Na nové:

132	921	210010135	Rúrka PE uložená pevne do 80mm	95,000	m
133	MAT	345658I001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63	95,000	m
134	921	210030803	Výložník montáž	6,000	kus
135	MAT	3160303900	Výložník VUD 20-1-OP	1,000	kus
136	MAT	3160303901	Výložník VUD 30-1-OP	3,000	kus
137	MAT	3160303905	Výložník VUD 40-1-OP	2,000	kus
138	MAT	3160303910	Výzbroj GURO EKM 2035 1xE27	6,000	kus
139	921	210040012	Osadernie stĺpa (vrátane zemných prác)	6,000	kus
140	MAT	316716E0021	Stožiar osvetľovací OS UD-OP-06, v=6m	6,000	kus
141	921	210202011	Svietidlo výbojkové na výložník 1x150W	6,000	kus
142	MAT	348241510	Svietidlo SITECO 5NA552E1PE11 ST 100, HSE-ME 150W/220 LL(176W, 17000lm)	6,000	ks
143	921	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	120,000	m
144	MAT	354900O07	Páskový vodič 30x4 pozink.	120,000	m
145	921	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	6,000	kus
146	MAT	3549040A52	Svorka SR 03 C, pre spojenie kruhových vodičov a pásoviny	6,000	kus
147	921	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	6,000	kus
148	MAT	3549040A43	Svorka SR 02, odbočná, spojovacia pre pásovinu 30x4	6,000	kus
149	921	210901069	Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x240	502,000	m
			"preložka NN kábla" 72,00 = 72,000		
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
150	MAT	341410M182	Kábel Al : 1-AYKY-J 3x240+120	72,000	m
151	MAT	921AN25819	Spojka SVCZ 240	2,000	kus
			"preložka NN kábla" 2 = 2,000		
152	921	210901090	Uloženie kábla v zemi v chodníku	26,000	m
153	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	60,000	m
154	MAT	341410M100	Kábel Al : 1-AYKY-J 4x25	95,000	m
155	MAT	354410R021	Spojka SVCZ25	3,000	kus

156	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod
157	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon			
158	946	460050303	Jama - stožiar pätkový, jednoduchý J, rovina, zemina tr 3 600x600x1300	6,000	kus
159	946	460200233	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3	70,000	m
160	946	4602002631	Káblové ryhy zemina tr 3, vytvorenie káblového lôžka z piesku, uloženie kábla, v	502,000	m
			"preložka NN kábla" 72,00 = 72,000		
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
161	946	460200283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	28,000	m
162	946	460420373	Zriadenie kábl lôžka š 45/10cm, piesok, tehly	98,000	m
163	MAT	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	40,000	m3
164	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	600,000	m
			"osvetlenie" 98,00 = 98,000		
			"preložka NN kábla" 72,00 = 72,000		
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
165	MAT	283230234	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.50cm bez potlače červená-silnoprád káble	600,000	m
			"osvetlenie" 98,00 = 98,000		
			"preložka NN kábla" 72,00 = 72,000		
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
166	946	460560233	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50, zemina tr 3	70,000	m
167	946	460560283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	28,000	m
168	MAT	5833720000	Štrkopiesok 0-32 N1	40,000	m3
169	946	460561510	Káblový žľab plastový 300x400x1000	430,000	m
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
170	946	460561511	Podbetónovanie žľabu	430,000	m
			"ochrana NN kábla" 110,00 = 110,000		
			"ochrana VN kábla" 320,00 = 320,000		
171	946	460561512	Vytýčenie NN kábla	6,000	ks
			"ochrana NN kábla" 4 = 4,000		
			"ochrana VN kábla" 2 = 2,000		
172	946	460561513	Ručne kopaná sonda	6,000	ks
			"ochrana NN kábla" 4 = 4,000		
			"ochrana VN kábla" 2 = 2,000		
173	946	460561514	Penová upchávka	12,000	ks
			"ochrana NN kábla" 8 = 8,000		
			"ochrana VN kábla" 4 = 4,000		
174	946	460620013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	813,000	m2
			"osvetlenie" 60,00 = 60,000		
			"preložka NN kábla" 108,00 = 108,000		
			"ochrana NN kábla" 165,00 = 165,000		
			"ochrana VN kábla" 480,00 = 480,000		

	MCE - ostatné				
175	946	990460101	Presun hmôt pre M 46 do 500 m	106,926	t

Touto zmenou sa Odpoveď na žiadosť o Vysvetlenie SP č. 1 z 18.4.2019, otázka č. 2 stala nesprávnou, a verejný obstarávateľ týmto žiada uchádzačov, aby na ňu neprihliadali pri príprave svojich ponúk.

V prílohe prikladáme v tejto súvislosti upravený Výkaz-výmer SO ul. Zlatovská.

Otázka č.3 záujemcu:

„V projektovej dokumentácii chýba Technická správa, príp. ďalšie časti PD o realizácii V. Osvetlenia v časti Zlatovská. V PD sú riešené len preložka a ochrana káblov a aj v situácii je uvedené, že Osvetlenie prechodov zrealizované v rámci časti: D14 – Osvetlenie – 07/2017. Môže VO doplniť chýbajúce časti PD a opraviť nesúlad?“

Odpoveď č. 3 verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ prikladá ako prílohu k tejto odpovedi chýbajúce časti PD, t.j. D14 – situácia-výkres, D14- Technická správa, D14 protokol o prostredí.

Otázka č.4 záujemcu:

„SO prepojenie ul. Zlatovská - Hlavná

Otázka č. 1 . Vo výkaze výmer, časť Elektromontáže sa nachádza položka č. 66 Preloženie stĺpa svetelnej signalizácie – 1,0 kpl. Môže VO ozrejmiť, čoho sa uvedená položka týka a kde projektová dokumentácia rieši bližší a konkrétny popis preloženia stĺpa, prípadne ho doplniť?“

Odpoveď č. 2 verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ prehodnotil predložený výkaz výmer „SO prepojenie ul. Zlatovská- Hlavná“ a odstránil položku č. 66 Preloženie stĺpa svetelnej signalizácie, nakoľko prekládka týchto stĺpov sa nebude realizovať v tejto zákazke.

Prosím, pri spracovávaní svojej ponuky zohľadnite vyššie uvedenú odpoveď verejného obstarávateľa

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Príloha:

výkaz výmer SO ul. Zlatovská

D 14 situácia – výkres

D14 Technická správa

D14 protokol o prostredí.

výkaz výmer SO prepojenie ul. Zlatovská –Hlavná