



VENTILAČNÁ JEDNOTKA S TERMOSTATOM

SWITCH, NAPÁJAČ, AUDIO PREHRÁVAČ
VÝSUVNÁ POLICA 350MM/1U

NAPÁJACÍ BLOK 6x ZÁSUVKA 2P+T + PREPEŤOVÁ OCHRANA+VYPÍNAČ

PC SKENEROV (UVIScan), 19", OS LINUX

2x JESTVUJÚCE PC V M.Č. 016a

19" ROZVÁDZAČ BEZ PODSTAVY, ŠxHxV = 600x600x750 mm
ODNÍMATEĽNÉ BOČNICE PRE PRÍSTUP K ZARIADENIAM POČAS
UKONČOVANIA KABELÁŽE NA ZARIADENIACH
(NAPR. KLine)
PREDNÉ DVERE PERFOROVANÉ
NAPÁJANIE Z UPS 230V, ZA NAPÁJACÍM BLOKOM DIN LIŠTA SO SVORKAMI
PRE UKONČENIE PRÍVODU 230V A ZIŽ SVORKA PRE POSPOJOVANIE

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA				<div>A R C H I T E K T I</div> <div>A B . K . P . Š .</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>N O B E L O V A 3 4</div>			
G.P. : A B.K.P.Š. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA							
AUTORI : Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK							
HIP : Ing. H. Augustínová							
HL. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>Pan</div>		
KUSÝ, PAŇÁK		ING. VÁŽNY	ING. VÁŽNY	ING. VÁŽNY			
<i>K Pan</i>		<i>Ing. Vážny</i>	<i>Ing. Vážny</i>	<i>Ing. Vážny</i>			
STAVBA : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA							
HLAVNÁ STAVBA							
OBJEKT : SO 016 - BUDOVA NBS							
ČASŤ : PS32 PROTITERORISTICKÉ ZARIADENIA.							
NÁZOV: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA				ARCH. Č.			
VÝKRES: RACK TECHNOLOGIE. ZOSTAVA.				DÁTUM		03.2022	Č. VÝKRESU 09
				STUPEŇ		JP	
				FORMÁT		2 A ₄	
				ZÁKAZKA Č.		301	M = 1:10