



ROZVÁDZAČ:
SKRIŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ, V POŽIARNOM VYHOTOVENÍ S
ODOLNOSŤOU EI60
IP 54, šxhxv = 1070 x 400 x 1300 mm
NAPR.: KMFIRE S.R.O. TYP SR12104 EI60 DP1 POZRI PRÍLOHU TS)
OBSAHUJE VYBAVENIE:
2x VENTILAČNÝ PANEL
2x KÁBLOVÁ PRIECHODKA
1x MONTÁŽNY PANEL
PRÍVODY: ZHORA
VÝVODY: ZHORA
ROZVÁDZAČ STŤPIKOV PILOMAT BUDE VÝROBCOM DODANÝ LEN S
OSADENÍM NA ZÁKLADNEJ DOSKE PRE POTREBY TRANSPORTU.
ZARIADENIA AJ S DIN LIŠTAMI SA PREMONTUJÚ DO TAKEJTO SKRINE.
DODÁVATEĽ SPOLU S ROZVÁDZAČOM DODÁ AJ VŠETKY CERTIFIKÁTY A
OSVEDČENIA PRE ROZVÁDZAČ!

Napäťová sústava:
3/N/PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S (NAPÁJANIE Z UPS)
Ochrana pred úrazom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41
411 Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania
411.2 Požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepr. dotykom)
411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2 samočinné odpojenie pri poruche
415 Ochranné opatrenie: doplnková ochrana
415.1 Prúdové chrániče (RCD)
415.2 Doplnkové ochranné pospájanie
Príloha A: kapitola A.1-základná izolácia živých častí
kapitola A.2-zábrany alebo kryty

INVESTOR : NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, I.KARVAŠA 1, BRATISLAVA				<div>A R C H I T E K T I</div> <div>A B . K . P . Š .</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>N O B E L O V A 3 4</div>	
G.P. : A B.K.P.Š. s.r.o., Nobelova 34, BRATISLAVA					
AUTORI : Ing. arch. M. KUSÝ, Ing. arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. H. Augustínová				TEL: 02/43 41 26 98 E-mail: architekti@bkps.sk	
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
KUSÝ, PAŇÁK	ING. VÁŽNY	ING. VÁŽNY	ING. VÁŽNY		
STAVBA :	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA - ÚSTREDIE BRATISLAVA			ARCH. Č.	
	HLAVNÁ STAVBA				
OBJEKT :	SO 016 - BUDOVA NBS				
ČASŤ :	PS32 PROTITERORISTICKÉ ZARIADENIA.			DÁTUM 03.2022 Č. VÝKRESU	
NÁZOV:	BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA			STUPEŇ JP	
VÝKRES:	RPI - ROZVÁDZAČ PILOMAT. ZOSTAVA.			FORMÁT 6 A4	
				ZÁKAZKA Č. 301	
				M - 1:5	