


RINOVA ROZVODNICA  
 ZMERY 6200/2200/600  
 IVOĐ A VYVODY – SPODOM  
 YTIE – IP40/20  
 =  
 =  
 RAZOVY PRUD I<sub>kr</sub>=126,9kA  
 RATOVY PRUD I<sub>k</sub>=56,88kA  
 DRKY TYP WAGO TOP JOB 781,783  
 NOTNY FAREBNY NATER RAL 7032  
 NOTNY UZAMYKATELNY SYSTEM H-360  
 P.M.C.655

ODNA SUSTAVA: 3+PE+N str. 50Hz, 400/230V / TN- C-S  
 ANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPATÍM PODLA STN 34 10 10X  
 ZAKLADNA – NULOVANIM  
 ZVÝŠENA– NULOVANIM A POSPOJOVANIM



INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, ŠTUROVA UL., BRATISLAVA				<div><div>A R C H I T E K T I .</div><div>B K P S</div><div>spol. s r. o.</div><div>B R A T I S L A V A</div><div>821 01 TRNÁVSKA 61</div></div>
G.P.: BKPŠ s.r.o., Trnavská 61, BRATISLAVA				
AUTORI : Ing.Arch. M. KUSÝ, Ing.Arch. P. PAŇÁK				
HIP : Ing. F. KOHŮT				
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
KUSÝ, PAŇÁK	ING. FONDRK	ING. FONDRK	ING. FORGÁČ	
NÁZOV STAVBY: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA – OSTREDIE BRATISLAVA HLAVNÁ STAVBA SO 016 – BUDOVA NBS				<div><div>P. I. K.</div><div>Projektová a inžinierska kancelária</div><div>B R A T I S L A V A</div><div>821 01 ŠTEFANIKOVA 1</div></div>
ČASŤ: PS-6 SILNOPRUDOVÉ ROZVODY A OSVETLENIE				
OBSAH: PS-6 SILNOPRUDOVÉ ROZVODY A OSVETLENIE PS-6 SILNOPRUDOVÉ ROZVODY 5,2VADZ DC "AB" OD 7.N.P. PO 33.N.P.				
VÝKRES: ROZČADZAC HR44,4B – ÚPRAVA				
ARCH. Č.	6001/RP/SO 016/PS – 6			
DATUM	05.2001	Č. VÝKRESU:	110	
STUPEŇ	RP			
FORMÁT	84A			
ZAKÁZKA	6001	M 1:		