



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>A R C H I T E K T I</div> <div>A B . K . P . Š .</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>N O B E L O V A 3 4</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 E-mail: architekti@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P.Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02			<div><div>ELTER</div><div>CONSTRUCTIONS</div></div> <div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div><div>Johnson Controls</div><div>JOHNSON CONTROLS INT'L spol. s r.o.</div><div>SEBERÍNIHO 1</div><div>821 03 BRATISLAVA</div></div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	Ing. J. LITAVSKÝ	Ing. J. LITAVSKÝ			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA			<div>DÁTUM04.2022ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>MIERKA-I/2</div> <div>FORMÁT2 A4</div> <div>STUPEŇRP</div>		
ČASŤ: MONITOROVANIE STAVU ČERPACÍCH STANÍC V 3PP					
OBSAH : VÝKAZ- VÝMER					

Meranie a regulácia (MaR)

OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Mn.	M.j.	Typ	Popis
-----	------	-----	-------

Meranie a regulácia

Prvky poľa

3 ks	HRH5	Elektrodové zariadenie
3 ks	SZ1	Ponorná sonda pre zaplavenie

DT03.1 Riadiaci systém - doplnenie

1 ks	MS-IOM2723	Rozširujúci modul 8xUI, 2xAO
------	------------	------------------------------

Spolu

Kabeláž

78 m		CYKY-O 3x1,5
------	--	--------------

Montážny materiál

0,25 m ²		Protipožiarna upchávka
3 ks	ŠTÍTOK	Káblový štítok
3 ks		Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²
70 m	VRM-Turbo 25	Pevná rúrka s hrdlom z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu, dĺžka 3m
8 m	FX 25	Ohybná rúrka vlnitá z PVC, samozhášavá pre ľahké mechanické zaťaženie, svetlo sivá, -5°C/+60°C, nie je odolná UV žiareniu
71 ks	CL 25	Príchytka klip z PVC, samozhášavá, nešíriaca plameň možnosťou vzájomného bočného spojenia, svetlosivá, sivá, čierna alebo biela, 5°C/+60°C, (sivá -25°C/+60°C)
3 ks		Krabica inštalčná IP66
1 kpl		Podružný nešpecifikovaný materiál

Celková rekapitulácia

Prvky poľa
Rozvádzač DT03.1 - doplnenie výzbroje podľa dokumentácie
DT03.1 Riadiaci systém - doplnenie
Kabeláž
Montážny materiál
Montážne práce
Koordinačné práce a inžinierska činnosť
Softvér pre podstanice
Oživenie, test 1:1
Softvér vizualizácia
Zaškolenie obsluhy a skúšky
RPD
Projekty skutkového stavu
Revízia rozvádzača po doplnení RS a úprave
Dopravné náklady