

Číslo spisu: NBS1-000-074-778
Číslo záznamu: 100-000-425-948
Dátum: 30.11.2022

VYSVETLENIE

informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejnému obstarávateľovi, Národnej banke Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola dňa 25.11.2022 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky uvedených v súťažných podkladoch, v nadlimitnej zákazke s názvom „Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS“ zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 28.10.2022 pod číslom 2022/S 209-593117 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2022 pod číslom 45781 - MSP zo dňa 31.10.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 12:

Otázka z časti 07 - Vzduchotechnika.

Pri Montáži jestvujúcich rozvodov (napr. 1.PP – Z5a) je uvedená aj montáž Požiarnej izolácie, Oplechovania, ktoré mali byť zdemontované v položke Demontáž jestvujúcich rozvodov. Avšak oplechovanie a požiarne izolácia sa nedá použiť znovu. Odporúčame neceniť dodávku a montáž novej izolácie vrátane oplechovania.

Odpoveď č. 12:

Projektant v položkách č. 147, 206 a 242 počítal s kompletnou výmenou požiarnej izolácie a preto v týchto položkách treba oceniť dodávku a montáž novej požiarnej izolácie.

Projektant v položkách č. 148, 207 a 243 počítal s kompletnou výmenou oplechovania a preto v týchto položkách treba oceniť dodávku a montáž nového oplechovania.

JUDr. Zora Vypušťáková
Riaditeľka, odbor hospodárskych služieb