

Číslo spisu: NBS1-000-074-778
Číslo záznamu: 100-000-433-447
Dátum: 08.12.2022

VYSVETLENIE

informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Verejnému obstarávateľovi, Národnej banke Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) boli dňa 06.12.2022, 07.12.2022 a 08.12.2022 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručené žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky uvedených v súťažných podkladoch, v nadlimitnej zákazke s názvom „Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS“ zverejnenej v Úradnom vestníku EÚ dňa 28.10.2022 pod číslom 2022/S 209-593117 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 234/2022 pod číslom 45781 - MSP zo dňa 31.10.2022 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 16:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako má uchádzač oceniť položky z objektu 07- Vzduchotechnika, konkrétne položka č. 526 a položka č. 528 ktorých množstvo je „0“.

Odpoveď č. 16:

Položky č. 526 a č. 528 vo výkaze výmer zostali nedopatrením, hoci nie sú použité pri úpravách VZT rozvodoch počas stavebných opráv priestorov garáží. Tieto položky nepatria do predmetu zákazky a preto sa nemajú oceňovať.

Otázka č. 17:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako má uchádzač oceniť položku z objektu PS 32- Protiteroristické opatrenia, konkrétne položka č. 117 ktorej množstvo je „0“.

Odpoveď č. 17:

Na túto otázku verejný obstarávateľ odpovedal v odpovedi č. 15, ktorá bola zaslaná záujemcom dňa 02.12.2022.

Otázka č. 18:

Je možné alternovať stĺpiky PILOMAT inou značkou?

Odpoveď č. 18:

Verejný obstarávateľ to umožňuje, ale uchádzač musí ponúknuť zariadenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.

Pri náhrade je potrebné sa zapodievať aj celkovými rozmermi stĺpikov včítane konštrukcie do zeme. Zachovať rozstup medzi stĺpikmi maximálne uvedených 1 500 mm.

Zo strany záujemcu – spracovateľa ponuky – je potrebné dôkladne sa oboznámiť s projektom SO015, kde sa nachádza výkres osadenia stĺpikov do zeme a zohľadniť aj základovú konštrukciu budovy NBS v mieste osadenia.

V prípade konštrukčne iných rozmerov zrejme bude potrebné preriešiť projekt SO015.

Iný výrobca/výrobok prinesie so sebou potrebu zmeny ďalšej projektovej dokumentácie SO32 príp. PS6. Je potrebné pri náhrade uvažovať s dopadmi do všetkých častí projektu (E1.15, SO015, PS32, PS6).

Všetky zmeny s dopadom do projektovej dokumentácie musí uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke cenou za vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia všetkých dotknutých častí projektovej dokumentácie.

Otázka č. 19:

Stĺpiky PILOMAT sa už nevyrábajú s rozmerom 700mm a bezpečnostným certifikátom K4, ale s rozmerom 900mm a bezpečnostným certifikátom M30, je to v poriadku, bude to verejný obstarávateľ akceptovať?

Odpoveď č. 19:

Verejný obstarávateľ preveril informáciu od záujemcu u obchodného zástupcu spoločnosti Pilomat s.r.l. na Slovensku spoločnosti MOREZ, spol. s r.o. Podľa jeho vyjadrenia zo dňa 7.12.2022 sa v projekte uvedené typy stĺpikov vyrábajú a spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na bezpečnostné technické parametre.

Výrobca stĺpikov Pilomat s.r.l. deklaruje, že ním vyrábané stĺpiky špecifikované vo výkaze výmer spĺňajú všetky parametre požadované v zadaní zo strany verejného obstarávateľa. 900 mm stĺpiky sa nedajú inštalovať bez zmeny projektovej dokumentácie a novým prejednaním s príslušnými orgánmi, nakoľko by posunuli stĺpiky o cca 200 mm do komunikácie/chodníka pre chodcov.

Uchádzač môže ponúknuť iné riešenie/produkt ak vie zabezpečiť osadenie v teréne podľa projektovej dokumentácie (aby to nevedlo k novému schvaľovaniu s dotknutými orgánmi).

Všetky zmeny s dopadom do projektovej dokumentácie musí uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke cenou za vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia všetkých dotknutých častí projektovej dokumentácie.

Otázka č. 20:

Je možné alternovať skener UVIScan inou značkou?

Odpoveď č. 20:

Verejný obstarávateľ to umožňuje, ale uchádzač musí ponúknuť zariadenia s rovnakými, alebo lepšími technickými parametrami.

Skenery UVIScan boli navrhnuté s ohľadom na výšku konštrukcie, ktorou zasahujú do podláh. Zvolený typ skeneru má konštrukciu, ktorá nenarušuje statiku podláh v mieste ich inštalácie. Nika pre ich osadenie zasahuje len do poteru podláh a nenarušuje nosnú betónovú konštrukciu. V prípade zásahu do betónovej konštrukcie podláh, je to potrebné riešiť aj so statikom. Vo všeobecnosti statik potvrdil, že vie akceptovať otvory v betóne do rozmeru cca (200 x 200) mm.

Všetky zmeny s dopadom do projektovej dokumentácie musí uchádzač zohľadniť vo svojej ponuke cenou za vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia všetkých dotknutých častí projektovej dokumentácie.

Otázka č. 21:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako má uchádzač oceniť položku z objektu PS 32-Protiteroristické opatrenia, konkrétne položka č. 106 ktorej množstvo je „0“.

Odpoveď č. 21:

Položka 106 je textové pokračovanie položky 105. Je to uvedené aj v poznámke položky 106.

Otázka č. 22:

Je potrebné dodržať pri realizácii poradie záberov?

Odpoveď č. 22:

Poradie záberov je navrhnuté so zreteľom na požiadavky investora. Zábery je možné realizovať aj v inom poradí, je však potrebné si toto poradie odsúhlasiť s investorom aj s generálnym projektantom.

Otázka č. 22:

Je možné pracovať na dvoch záberoch z rôznych podlaží súčasne, tak aby bolo možné sanovať dilatáciu súčasne aj zhora aj zdola? Samozrejme za predpokladu, že bude dodržaný maximálny počet zabraných parkovacích miest.

Odpoveď č. 22:

Realizácia dvoch, prípadne viacerých záberov je možná. Jedná sa o návrh generálneho projektanta. V prípade zmien je potrebné odsúhlasenie zo strany investora a generálneho projektanta.

Technicky je možné sanovať dilatáciu súčasne aj zhora aj zdola. V prípade, že by sa pracovalo na dvoch podlažiach súčasne, vyžadovalo by to úpravu projektovej dokumentácie – časť doprava, VZT a pod. Z týchto dôvodov odporúčame dodržať navrhované poradie pracovných záberov.

Poznámka:

Verejný obstarávateľ na základe vyššie uvedeného informuje záujemcov o zmenách v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania uverejnených vo vyššie uvedených vestníkoch. Zmena bude oznámená vo vestníkoch formou redakčnej opravy t. j. korigendy, v nasledujúcich oddieloch pôvodného oznámenia nasledovne:

Oddiel IV bod IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť: Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 19.12.2022 čas 15.00 h.

Oddiel IV bod IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk: Verejný obstarávateľ mení dátum otvárania ponúk na 20.12.2022 o 10.00 h.“.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ informuje záujemcov o zmenách v súťažných podkladoch:

Bod 22.2 časti A.1 *POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY* súťažných podkladov sa mení nasledovne: Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.12.2022 do 15.00 h a je uvedená aj v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Z dôvodu uvedeného v odpovedi č. 18 a odpovedi č. 20 verejný obstarávateľ informuje záujemcov o zmenách v súťažných podkladoch:

Verejný obstarávateľ upravuje v bode 38.11 oddiel *B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY* text nasledovne: „Ak sa v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, tento odkaz je doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ - to znamená rovnakých alebo lepších technických parametrov ako navrhnutý výrobok.“

Aktualizované súťažné podklady o zmenu podľa tohto vysvetlenia verejný obstarávateľ zverejní v systéme JOSEPHINE/Dokumenty na stránke:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33210/summary>

JUDr. Zora Vypušťáková

Riaditeľka, odbor hospodárskych služieb