

Tabuľka elektrických výkonov - predbežná													
Stavba: VŠZP										Dokument:č.			Počet príloh
Objekt: Medzilaborce, Mierová 326/4										na , zmeny sú vyznačené v rámci			
Časť: CH										Dátum: 08/2022			
Firma:										Vypracoval: Pajerský		Podpis:	
Por.číslo (kus)	Typ zariadenia	Výrobca	Ovláda / Napája	Istenie (A)	Výkon (kW)	Menovitý prúd (A)	Prúd		Napätie (V)	Ovládanie CRS	Napojenie na náhradný zdroj	Elektro pozn	Poznámky
							Min. prúd (A)	Nábehový (A)					
CHLADENIE													
1.1A	Vnútorná jednotka				0,04		0,4		1/220-240/50				1
1.1B	Vnútorná jednotka				0,06		0,5		1/220-240/50				1
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka			20	2,04				1/220-240/50				1
Pozn.	Vonkajšia klimatizačná jednotka má byť napojená na samostatný podružný merač	Dodávka profesie ELEKTRO							1/220-240/50				1