




LEGENDA JEDNOTKY:

-  VONKAJŠIA CHLADIACA JEDNOTKA
VRV NA DVORE1ks
-  NÁSTENNÁ CHLADIACA JEDNOTKA
....4ks
-  RD - ROZVÁDZAČ

LEGENDA POTRUBÍ:

-  VRV SYSTÉM KVAPALINA - MEDENÉ POTRUBIA
VEDENÉ V LIŠTE
-  VRV SYSTÉM PLYN - MEDENÉ POTRUBIA
VEDENÉ V LIŠTE
-  POTRUBIE NA ODVOD KONDENZÁTU - HT PP

POZNÁMKY:

- UMIESŤNENIE ZARIADENÍ VÝŠKOVO PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM ROZVODOM A ZARIADENIAM
- NAPOJENIE KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY USKUTOČNIŤ A PRISPOSOBIŤ EXISTUJÚCIM ROZVODOM, PŘÍPOJKY PREVIESŤ Z RÚR MEDENÝCH, NAPOJENIE VÝMENNÍKOV PANCIEROVÝMI HADIČAMI
- ZARIADENIA OPATRIŤ ŠTÍTKAMI

1.0-NOVA VRV
VONKAJŠIA JEDNOTKA
QcelkCHL=56,0kW
QH=63,0kW
Hmotnosť = 308 kg
Lpa=87/67dB(A)
Chladivo R410A
Max.prikon CH 18,65 kW,
Max.prikon UK 20,56 kW
el. napájanie : 3x380 / 415 V
Istenie : 50 A

Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdových chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre invertorové zariadenia a označený symbolmi uvedenými nižšie. Ďalšie elektrické charakteristiky prúdového chrániča a ističa musia byť zvolené v súlade s miestnymi predpismi.



aktualizácia: Sep 16, 2022

OBJEDNÁVATEL: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.		TZBtax services s.r.o.	
Panónska cesta 2		Kľakovská 882/23	
851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka		966 81 Žarnovica	
POBOČKA:	PREŠOV, Kúpeľná 3914/15		
OKRES:	PREŠOV		
KRAJ:	PREŠOVSKÝ		
HLAVNÝ PROJEKTANT STAVBY:	ZODPOV.PROJEKTANT PROFESIE:	PROFESIA:	VÝKRES VYPRACOVAL:
	Ing. Dušan Pajerský	CHLADENIE A KLIMATIZÁCIA	Ing. Dušan Pajerský
Návrh jednotiek klimatizácie		FORMÁT:	6 x A4
		DATUM:	08.2022
		STUPEN DOKUM.	PROJEKT STAVBY
		ČÍSLO ZAKAZKY:	-
		MIERKA:	1:50
OBSAH VÝKRESU:	PODORYS PODLAŽIA 1NP	ČÍSLO VÝKRESU:	CH01