

Tabuľka elektrických výkonov - predbežná													
Stavba: VŠZP					Dokument:č.					Počet príloh			
Objekt: Presov					na , zmeny sú vyznačené v rámci								
Časť: CH					Dátum: 08/2022								
Firma:					Vypracoval: Pajerský					Podpis:			
Por.číslo (kus)	Typ zariadenia	Výrobca	Ovláda / Napája	Istenie (A)	Výkon (kW)	Menovitý prúd (A)	Prúd		Napätie (V)	Ovládanie CRS	Napojenie na náhradný zdroj	Elektro pozn	Poznámky
							Mín. prúd (A)	Nábehový (A)					
CHLADENIE													
107	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
109	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
110	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
111	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
204	Vnútorná jednotka				0,042		0,4		1/220-240/50				1
208	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
211	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
212	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
305	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
306	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
307	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
312	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
315	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
410	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
411	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
413	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
414	Vnútorná jednotka				0,035		0,4		1/220-240/50				1
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka			50	18,65				3/380-415/50				1
Prúdový chránič													
Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdového chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre invertorové zariadenia a označený symbolmi uvedenými nižšie. Ďalšie elektrické charakteristiky prúdového chrániča a ističa musia byť zvolené v súlade s miestnymi predpismi.													
													
Pre kompletný zoznam všetkých potrebných bezpečnostných opatrení, varovaní a upozornení pozrite manuál "Všeobecné bezpečnostné opatrenia", ktorý bude dodaný s jednotkou													