



| LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------|-------|-------|----------|----|-----|-----|--------------|
| OZNAC. | POPIS MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | PODLAHA | STENA | STROP | POZNAMKA | | | | |
| MIEST. | | | | OM | MAL | OBK | OM | MAL | OBK | |
| 2.01 | SCHODISKO | 14,18 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.02 | CHODBA | 13,08 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.03 | TECHNICKÁ MIESTNOSŤ | 17,33 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.04 | CHODBA | 12,60 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.05 | SPALŇA | 38,16 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.06 | KUPEĽNA | 8,83 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | KO | SDK ver=2100 |
| 2.07 | KUPEĽNA | 2,30 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | KO | SDK ver=2100 |
| 2.08 | SKLAD HRAČIEK | 4,16 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.09 | SATŇA UČITEĽKY | 8,43 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.10 | VONKAJŠIE SCHODISKO | 2,93 | OR | | | | OM | PL | | SDK |
| 2.11 | HERNA | 84,28 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.12 | SATŇA | 14,92 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.13 | SATŇA | 14,92 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.14 | SATŇA UČITEĽKY | 5,10 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.15 | KUPEĽNA | 2,30 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | KO | SDK ver=2100 |
| 2.16 | KUPEĽNA | 8,83 | KD | OM | PL | KO | OM | PL | KO | SDK ver=2100 |
| 2.17 | SKLAD HRAČIEK | 4,16 | KD | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.18 | SPALŇA | 38,16 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.19 | HERNA | 84,28 | KOB | OM | PL | | OM | PL | | SDK |
| 2.20 | VONKAJŠIE SCHODISKO | 2,93 | OR | | | | OM | PL | | SDK |
| SPOLU: | | 341,88 | | | | | | | | |

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie sú všetky jej súčasti a prílohy.
- Pred objednaním výrobkov je potrebné skontrolovať počet vypísaných prvkov.
- Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho vedomia a bez písomného súhlasu !
- Akékoľvek nejasnosti alebo zmeny musia byť konzultované s projektantom.
- Dodávateľ stavby je povinný o zistených nedostatkoch v dokumentácii neodkladne informovať projektanta!
- Dodávateľ musí dodržať platné vyhlášky, nariadenia a STN.
- Trasovanie vedenia je potrebné prispôbiť podmienkam na stavbe.
- Detaily ocelových konštrukcií pre uchytenie vedení je súčasťou dodávateľskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje zhotoviteľ (dodávateľ) prác v rámci svojej výrobnéj prípravy.

RACK



DÁTOVÝ ROZVÁDZAČ

VIDEOVRÁTNÍK

USB KONEKTOR (KÁBEL)

HDMI KONEKTOR (KÁBEL)

DÁTOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45, cat5e V JEDNORÁMČEKU

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 1/PE/N, AC 50Hz, 230V, TN-S,

Napáťové pásmo II

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019:

- ZÁKLADNÁ OCHRANA:
 - a/ Základná izolácia živých častí, príloha A.1; b/ Zábranami alebo krytmi, príloha A.2;
- OCHRANA PRI PORUČE:
 - a/ Samočinné odpojenie pri poruche,

NAPÁTOVÁ SÚSTAVA A ROZVODNÝ SYSTÉM: 2 12V DC SELV
2 24V DC SELV,
2 60V DC SELV

Napáťové pásmo I

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:2019:

- ZÁKLADNÁ OCHRANA:
 - c/ Malým napätím SELV alebo PELV, čl. 414
- OCHRANA PRI PORUČE:
 - d/ Malým napätím SELV alebo PELV, čl. 414

VŠETKY TYPY POUŽITÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ Z DOVODU ŠPECIFIKOVANIA TECHNICKO-FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ ALTERNATÍVNE MATERIÁLY JE MOŽNÉ POUŽÍŤ PRI DODRŽANÍ EKVIVALENTNÝCH FYZIKÁLNO-TECHNICKÝCH PARAMETROV.

Táto dokumentácia obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátnej správy a sú v súlade s požiadavkami štátnej správy. Táto dokumentácia obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátnej správy a sú v súlade s požiadavkami štátnej správy. Táto dokumentácia obsahuje údaje, ktoré sú v súlade s požiadavkami štátnej správy a sú v súlade s požiadavkami štátnej správy.

| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------|
| AUTOR: | | ZODPOVÝENÝ PROJEKTANT: | | Ing. Zuzana Źiebciková PCM elektro IČO: 53 432 681 zziebcikova@gmail.com | |
| Ing. Zuzana Źiebciková | | Ing. Zuzana Źiebciková | | | |
| STAVBA: | | MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI OSTROVANY | | | |
| MIESTO: | p.č. 32/1, 30/1, k.ú. Ostrovany, okres Sabinov | | | Č.PROJEKTU: | 21005P1 |
| INVESTOR: | Obec Ostrovany, Obecný úrad, Hlavná 60/29, 082 22 p. Šarišské Michaľany | | | DÁTUM: | 06/2021 |
| OBJEKT: | SO.01 Hlavný stavebný objekt – materská škola | | | STUPEŇ: | DRS |
| DIEL: | Elektroinštalácia | | | FORMÁT: | 8 x A4 |
| OBSAH VÝKRESU: | 2NP - VNÚTORNÉ SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY | | | MIERKA: | 1:50 |
| | | | | Č.VÝKRESU: | 7 |