



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

číslo	názov miestnosti	plocha m2	podlaha
101	SCHODISKO	1,46	Drevená nástupnica
102	SCHODISKOVÁ HALA	15,19	Laminátové vlysky
103	IZBA	18,35	Laminátové vlysky
104	IZBA	21,69	Laminátové vlysky
Úžitková plocha		56,69	

RH - HLAVNÝ ROZVÁDZAČ OBJEKTU
MEB - HLAVNÁ UZEMŇOVACIA PRÍPOJNICA

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ ě1, 250V/10A, IP20
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ ě5, 250V/10A, IP20
- SPÍNAČ STRIEDAVÝ ě6, 250V/10A, IP20
- ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ 250V/16A,
- SVIETIDLO STROPNÉ PRISADENÉ LED, 230V/50Hz, IP20
- SVIETIDLO NÁSTENNÉ LED, 230V/50Hz, IP20
VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ IP44

PROSTREDIE : PODĽA PROTOKOLU O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV A PROSTREDIA PRE EZ
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41/A11:04 /2019

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:
- základná chrana :
 - základná izolácia
 - zábrany alebo kryty
 - doplnková ochrana prúdovým chráničom
 - ochrana pri poruche :
 - samočinné odpojenie pri poruche
 - ochranné uzemnenie

SÚSTAVA : 3/PE/N AC 400/230V 50Hz, TN-S

Poznámky:	Pečiatka:	Pečiatka:	USS:
Z-3			
Z-2			
Z-1			
Zmena:	Obsah zmeny:	Dátum:	Vypracoval: Podpis:
Investor:	Projektant:		
LESY SR š.p. Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica			
Stavba:	Ing. Rudolf Štober Elin		
OPRAVA CHATY DANOVÁ	JOVICKÁ 2, 048 01 ROŽŇAVA		
Miesto stavby:	www.elin.sk, elin@elin.sk, 0905 681 018		
parc. č. KN-C 1468, k.ú. Medzilaborce, obec Medzilaborce - Vydraň, 068 01, okr. Medzilaborce	Ing. Rudolf Štober		
Časť:	Ing. arch. Róbert Lajčiak		
ELEKTROINŠTALÁCIA			
Obsah:	Dátum:	Stupeň PD:	Mierka: Formát:
ELEKTROINŠTALÁCIA PODKROVIA	08/2022	DRS	1:50 6x44
	Archívne číslo:	Časť:	Výkres číslo: Zmena:
	P-035-082022	ELI	E-02 Z-0
Táto projektová dokumentácia je duševným majetkom autora. Akékoľvek rozmnožovanie jej časti alebo celku, alebo využitie riešenia tretími osobami je povolené len s písomným súhlasom autora.			