Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek

1. Verejný obstarávateľ (ďalej len „BBSK“) požaduje dodávku a montáž klimatizačných jednotiek v budove BBSK-**RADNICA** na Námestí SNP 1, Banská Bystrica, 3. poschodie budovy. Predmetom zákazky je **1 ks vonkajšej klimatizačnej jednotky** a **7 ks vnútorných klimatizačných jednotiek**. Vonkajšia jednotka bude umiestnená na balkóne 3. poschodia budovy radnice a vnútorné jednotky budú umiestnené v jednotlivých miestnostiach daného poschodia. Každá klimatizačná jednotka bude mať vlastný ovládač, jednotky budú navzájom nezávislé.

2. Predmetom zákazky je aj komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou klimatizačného zariadenia, vrátane dopravy na miesto plnenia, inštaláciou, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu. Pri uvedení klimatizačných jednotiek do prevádzky je nutné vykonať ich funkčnú skúšku.

3. Kvôli montáži a manipulácii v podkroví je potrebné osadiť do podkrovia drevnú pochôdznu plošinu, ktorá bude využiteľná aj do budúcnosti. Práce zahŕňajú aj elektroinštaláciu a odvod kondenzátu.

4. **MINIMÁLNE POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRE:**

VONKAJŠIA KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA:	minimálny chladiaci výkon	22,4 kW
	minimálny vykurovací výkon	25 kW
VNÚTORNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA:	nástenná jednotka (4 ks) s min. výkonom 2,2 kW	
	nástenná jednotka (3 ks) s min. výkonom 4,5 kW	

5. Verejný obstarávateľ požaduje vyplniť prílohu č. 2 Výzvy – Výkaz výmer, v ktorej sú uvedené ďalšie minimálne požiadavky na predmet zákazky a ktoré sú potrebné k vyhodnoteniu ponuky.