



Všetci zájemci

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO1-2023/002572-006

Vybavuje

Mgr. Magdaléna Puschenreiterová

Bratislava

11.04.2023

Vec: Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.3

Na základe doručených žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku A a rekonštrukcia bloku E, uverejnené vo vestníku ÚVO č 274/2022 z 29.12.2022 pod číslom 51423– MSP a EÚ 2022/S 250-729836 z 28.12.2022, Vám predkladáme nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:

Prosíme obstarávateľa o špecifikáciu káblov v časti RZP+KI blok E n. Výkaz výmer neobsahuje položky drážkovanie a montáž sieťového kábla, žiadame o doplnenie.

230 M 100 Kábel koaxiálny do 7 mm m 70,00

231 M 101 Kábel sieťový m 70,00

Odpoveď na otázku č.1:

Pôvodné položky vo výkaze výmer „SOS PZ Kosice, zateplenie bloku A a rekonstrukcia bloku E - VV uprava a doplnenie.xlsx“ zo dňa 29.3.2023 v časti (záložka - **RZP+KI blok E n**) pre objekt č.2, SO 103 Blok "E"

229	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm	m	70,00
230	M	100	Kábel koaxiálny do 7 mm	m	70,00
231	M	101	Kábel sieťový	m	70,00

nahradiť nasledovne :

229	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm (vrátane drážkovania a spätnej úpravy)	m	70,00
230	M	100	FTP kábel CAT.5, PVC LANKO alebo ekvivalent	m	70,00
231	M	101	FTP kábel CAT.5, drôt alebo ekvivalent (vrátane montáže, drážkovania a spätnej úpravy)	m	70,00

Detto

Pôvodné položky vo výkaze výmer „SOS PZ Kosice, zateplenie bloku A a rekonstrukcia bloku E - VV uprava a doplnenie.xlsx“ zo dňa 29.3.2023 v časti (záložka - **SO 102 - Zateplenie blok B n**) pre objekt č.1, SO 102 BLOK "B"

161	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm	m	30,00
162	M	100	<i>Kábel koaxiálny do 7 mm</i>	<i>m</i>	<i>30,00</i>
163	M	101	<i>Kábel sieťový</i>	<i>m</i>	<i>30,00</i>

nahradiť nasledovne :

161	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm (vrátane drážkovania a spätnej úpravy)	m	30,00
162	M	100	<i>FTP kábel CAT.5, PVC LANKO alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>30,00</i>
163	M	101	<i>FTP kábel CAT.5, drôt alebo ekvivalent (vrátane montáže, drážkovania a spätnej úpravy)</i>	<i>m</i>	<i>30,00</i>

Detto

Pôvodné položky v časti (záložka - **SO 101 - Zateplenie blok A n**) pre objekt č.1, SO 101 BLOK "A"

152	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm	m	70,00
153	M	100	<i>Kábel koaxiálny do 7 mm</i>	<i>m</i>	<i>70,00</i>
154	M	101	<i>Kábel sieťový</i>	<i>m</i>	<i>70,00</i>

nahradiť nasledovne :

152	K	220730242	Montáž kábla pod omietku: koaxial do 7 mm (vrátane drážkovania a spätnej úpravy)	m	70,00
153	M	100	<i>FTP kábel CAT.5, PVC LANKO alebo ekvivalent</i>	<i>m</i>	<i>70,00</i>
154	M	101	<i>FTP kábel CAT.5, drôt alebo ekvivalent (vrátane montáže, drážkovania a spätnej úpravy)</i>	<i>m</i>	<i>70,00</i>

Otázka č. 2:

Na bloku B sa v nových výpisoch pri pozícii okna O6, O7 uvádza požiadavka na zasklenie: číre, nepriehľadné. Tieto pojmy sa vzájomne vylučujú. Viete nám upresniť požiadavku na zasklenie?

Odpoveď na otázku č.2:

Uchádzači ocenia predmetné okná s izolačným trojsklom tak, že 2 sklá budú číre a 1 nepriehľadné v strede.

Otázka č. 3:

Objekt E-Podstava pre svetlíky je zakreslená z tvárnic š 200mm, bez zateplenia. Budú sa zatepľovať? Ak áno, tak v akej hrúbke? Prípadne sprístupnenie detailu osadenia svetlíkov.

Odpoveď na otázku č.3:

Tvárnice š.200 mm, ktoré budú použité ako podstava pre svetlíky v objekte E sa nebudú zatepľovať.

Otázka č. 4:

Vo výpise okien SOŠ PZ Košice, Zateplenie bloku A – 2. strana, označenie 4/O sa uvádza počet okien 1 ks a počet sietok 11 ks. Čo je správne?

Odpoveď na otázku č.4:

Vo výpise okien je omylom nesprávne uvedený počet sietok. Sieťka má byť v počte 1 ks na okno označené ako 4/O s rozmerom 1500x1800 mm.

Sieťka (dodávka + montáž) bude v prevedení členenia okna.

Uchádzač ocení položky uvedené vo výkaze výmer – položka 147, 148 v záložke SO 101 – Zateplenie blok A n (objekt č.1 – SOŠ PZ Košice, zateplenie bloku "A", SO 101 Blok "A") v ktorých je zohľadnená dodávka + montáž pre uvedené okno rozmerov 1 500 x 1 800 mm v počte 1 ks.

Otázka č. 5:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k súťaži SOŠ PZ Košice, vo výkaze výmere je v riadkoch „PRESUN HMOT“ predvyplnený stĺpec - jednotková cena a stĺpce množstvo je prázdny. Ktorý stĺpec vyplníme? Je uvedená jednotková cena v stĺpci pevná, alebo sa môže meniť?

Odpoveď na otázku č.5:

Vo výkaze výmer pri PRESUNE HMOT uchádzač vyplní stĺpec množstvo, cena celkom. JEDNOTKOVÁ CENA je pevná a nesmie sa meniť. V stĺpci množstvo sa uvádza základňa pre výpočet presunu hmôt. V stĺpci jednotková cena je pevne stanovená výška percenta.

Otázka č. 5

Máme zato, aby v objekte č.2 - SOŠ PZ Košice, rekonštrukcia bloku "E" bola zosúladená projektová dokumentácia s výkazom výmer. V skladbe podhľadu projektant uvažuje so sadrokartónovými doska hr.15 mm, parozábranou. Vo výkaze výmer je : položka č.103 -SDK podhľad, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky hr. 15 mm - výkres č.10 a 11.....1138,3m² a taktiež položka č.104 Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska biela....1216,21m². Je to myslené ako dodávka a montáž? S parozábrana vo VV nie je uvažované.

Odpoveď na otázku č.5:

Pôvodné položky vo výkaze výmer „SOS PZ Kosice, zateplenie bloku A a rekonstrukcia bloku E - VV uprava a doplnenie.xlsx“ zo dňa 29.3.2023 v časti (záložka - **RZP+KI blok E n**) pre objekt č.2, SO 103 Blok "E"

103	K	763133223	SDK podhl'ad, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky hr. 15 mm - výkres č.10 a 11	m2	1 138,30
104	K	763135011	Kazetový podhl'ad 600 x 600 mm, doska biela	m2	1 216,21

nahradiť nasledovne :

- upresnenie položky č. 103; zámena položky č. 104

103	K	763133223	SDK podhl'ad, závesná dvojvrstvová kca v jednej rovine, profil CD a UD, dosky hr. 15 mm (vrátane dodania a montáže, zavesenie SDK podhl'adu prispôbiť individuálnej situácii) - výkres č.10 a 11	m2	1 138,30
104	K	765901000	Dodanie a montáž parotesnej fólie ALU zosilnenej výstužnou mriežkou reflexnej s príslušenstvom (priepustnosť vodných pár 0,25g/m ² /24 hodín)	m2	1 216,21

Mgr. Ľubomír Kubička
riaditeľ odboru
verejného obstarávania SE MV SR