



STREŠNÝ PLAŠŤ: KRITÉRIUM C_{roof} (t4)

d07=1,7m

d09=1,8m

STREŠNÝ PLAŠŤ: KRITÉRIUM C_{roof} (t4)

LEGENDA PBS

- · — Hranica požiarneho úseku
- N 1.1-I.SPB Označenie požiarneho úseku a stupen' pož.odolnosti
- EI-C,30 Označenie požiarnej dveri
- REI 30 Označenie požiarnej odolnosti konštrukcie
- ▲ Práškový prenosný hasiaci prístroj (6 kg)
- Začiatok únikovej cesty
- E10 Počet evakuovaných osôb
- Únikový východ
- Smér úniku
- Výlez na strechu
- ⊗ Núdzové osvetlenie
- ... Požiarne nebezpečný priestor
- dx Odstupová vzdialenosť
- Povrchové úpravy, obklady, zateplenie:
Trieda reakcie na oheň najviac A1 alebo A2
- Strecha: KRITÉRIUM C_{roof} (t4)

RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY

Názov stavby: ZŠ ROZHANOVCE - prístavba	Investor: Obec Rozhanovce		
Obsah vykresu: Pôdorys 2. NP	Vypracovala: Ing. Daniela Kristiňaková		
Miesto stavby: parc.číslo:433/1,3 kat.územie: Rozhanovce	Mierka 1 : 125	Dátum: 05/2018	PO 2