

	ZŠ Rozhanovce - kuchyňa												
	zariadenie		typ	množstvo vzduchu	výrobca	ks	hmotnosť	elektrický príkon	istenie	napätie/ frekvencia	akustický výkon	umiestnenie	poznámka
	číslo	názov		(m3/h)			(kg)	(kW)	(A)	(V/Hz)	dB		
vetranie kuchyne	1,01	VZT jednotka	DUPLEX ATREA 8100 Basic	7350	ATREA	1	568	prívod 3,3/ odvod 3,3	3x16 (vid'. schéma zapojenia)	400V	68	chodba č.m. 1.05	odvod kondenzátu 4xDN32/40
	1,02	osvetlenie digestora	ATREA MODIS	6000	ATREA	1	-	8ks- 2x36W	-	-	-	kuchyňa	-
Vetranie hygienických zariadení na prízemí	2,01	Ventilátor do kruhového potrubia	RUCK RS 160 10	260	RUCK	1	3,2	0,04	6	230V	49	potrubný rozvod na prízemí č.m. 1.13	-
Vetranie hygienických zariadení na poschodí	3,01	Ventilátor do kruhového potrubia	RUCK RS 100 L20	80	RUCK	1	3,2	0,02	6	230V	49	potrubný rozvod na poschodí č.m. 1.12b	-