

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola dňa 24.04.2019 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné vysvetlenie.

K otázke č. 1

„Farba plastových profilov plastových okien a dverí má byť obojstranne antracit, alebo z interiéru bude farba profilov biela?“

uvádzame nasledovné:

Farba profilov rámov okien bude antracit obojstranne, viď. aktualizované prílohy tohto mailu.

K otázke č. 2

„Sklopné okná u položiek O1, O1, O2, O5, O10, a otvárací-sklopné u položiek O4, O5 sú príliš široké, takže budú musieť byť predelené stĺpikom. Žiadame Vás o prehodnotenie návrhu daných okien alebo materiálu, aby bola zabezpečená tuhosť a stabilita daných okien.“

uvádzame nasledovné:

Šírka otváracích krídel okien je v PD upravená do 1,5 m, (viď aktualizované prílohy tohto mailu), materiál ani celkový rozmer okenných otvorov sa nemení.

K otázke č. 3

„Zasklené steny LOP 3, LOP 4, LOP 5 a LOP 6, keďže sú celé alebo čiastočne s požiarou odolnosťou, nemali by byť z hliníka? Pretože plastové okná (steny) s požiarou odolnosťou sa nevyrábajú. Žiadame o prehodnotenie materiálu pri zasklených stenách, keďže potom pôjde o výrazné navýšenie cien týchto stien.“

uvádzame nasledovné:

Protipožiarna odolnosť presklených stien je vyžadovaná iba v časti prvkov LOP, čo je aj vyznačené v PD. Tieto časti je potrebné realizovať v Al-ráme, ostatné /väčšinové/ diely sú navrhnuté v plastových rámoch.

Ing. Alica Findrichová

splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie