

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné vysvetlenie:

K otázke č. 1

„Viete nám bližšie špecifikovať okná?“

Jedná sa konkrétne o položky LOP 1 - LOP 6

Otázka:

- Presklenné steny sú vnútorné alebo vonkajšie?*
- žiadame presne špecifikovať typ skla (2-sklo, 3-sklo, bezpečnosť)*
- protipožiarne časti sú zasklené alebo plné?*

Presklené steny majú byť PVC alebo hliník? Lebo nie je možné mať variantu hliník-PVC profil, pretože nie je možné ich dávať resp. spájať dohromady.“

uvádzame nasledovné:

LOP 1 - LOP 6 sú špecifikované v PD.

Výkres č. 26 zobrazuje exteriérové zasklené steny / 3-sklo je vo výkaze výmer p.č. 193/, bezpečnosť je takisto popísaná na výkrese aj v časti Požiarnej ochrany. Presklené steny sú zasklené. Len časť presklených stien sa má naceniť v Al-ráme s protipožiarnou ochranou.

Výkres č. 27 určuje interiérové presklené steny / 2-sklo je vo výkaze výmer p.č. 194/, bezpečnosť je takisto popísaná na výkrese aj v časti Požiarnej ochrany. Presklené steny sú zasklené. Len časť presklených stien sa má naceniť v Al-ráme s protipožiarnou ochranou.

Je možné vyrobiť aj stavebne realizovať presklené steny z dvoch rôznych materiálov rámov.

Ing. Alica Findrichová

splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie