

Verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk bola doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, resp. v inej sprievodnej dokumentácii - zverejnenej projektovej dokumentácii.

V súlade s § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné vysvetlenie:

K otázke č. 1

„V celkovom výkaze výmer stavebnej časti sa nachádza položka č. 162 Plastové okno interiérové, zvukovoizolačné sklo, vrátane vnútorného parapetu a kovania, farba podľa PD, požiarne EI-C 30 (označenie v PD v.č. 21 – O11). Upozorňujeme, že plastové výrobky sa s požiarou odolnosťou nevyrábajú. Žiadame o nápravu tejto nezrovnalosti.“

uvádzame nasledovné:

Položku č. 162 v celkovom výkaze výmer treba naceniť ako kovové protipožiarne EI-C30.

K otázke č. 2

„V celkovom výkaze výmer stavebnej časti sa nachádzajú položky č. 190 a 191, ktoré sa týkajú montáže a dodávky Strešného výlezu pre plochú strechu 800x800 – Z4. Projektová dokumentácia uvádza umiestnenie tohto strešného výlezu hneď pri atike (pôdorys 2.NP). Výlez na strechu musí mať uloženie na štyroch stranách, a preto je umiestnenie výlezu hneď pri atike nereálne. Krídlo výlezu tiež musí mať priestor pohybu pre jeho otvorenie a zavretie. Tiež upozorňujeme na PD časť Statika, príloha ST5-výkres tvaru 2.NP, kde sa tento strešný výlez nenachádza. Žiadame VO o nápravu tejto nezrovnalosti.“

uvádzame nasledovné:

Otázka je irelevantná vzhľadom k cenotvorbe. Výlez je vykázaný a jeho poloha bude špecifikovaná pri realizačnom projekte, alebo realizácii stavby.

Ing. Alica Findrichová

splnomocnená osoba zodpovedná za verejné obstarávanie